

Do uczestników postępowania przetargowego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji systemu uzdatniania wody basenowej Basenu Miejskiego w Pionkach w systemie zaprojektuj i buduj

Wyjaśnienie Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający, tj. Gmina Miasto Pionki, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zmianami), w wyniku otrzymanych pytań i wniosków, udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Treść zapytań i wniosków wraz z wyjaśnieniami:

1. Pytanie o treści „Czy ze względu na oszczędność energii (pobór mocy w lampach niskiego ciśnienia jest w 2,5 razy mniejszy niż przy lampach średniego ciśnienia), wyższą żywotność lamp niskiego ciśnienia oraz to, że lampy niskiego ciśnienia nie stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa ekologicznego (brak rtęci w postaci płynnej), co ma miejsce w lampach średniego ciśnienia i ze względu na znacząco niższe koszty zakupu i eksploatacji urządzeń niskociśnieniowych oraz to, że dodatkowy efekt obniżenia stężenia chloru związanego w wodzie basenowej przy dawce 600J/m² jest taki sam przy zastosowaniu obu rodzaju lamp UV Zamawiający bierze pod uwagę możliwość zastosowania lamp UV niskiego ciśnienia?”

Odpowiedź: Lampa UV nie jest w zakresie przedmiotu zamówienia. Gdyby wynikła konieczność jej zastosowania, może zostać użyta lampa UV niskiego ciśnienia.

2. Pytanie o treści „Wymaganie przez Zamawiającego, żeby lampa UV średniego ciśnienia posiadała w swoim wyposażeniu ręczny układ czyszczący żarniki UV wskazuje jednoznacznie na jednego producenta, co jest niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji. Chcemy zaznaczyć, że w związku z wysoką temperaturą do jakiej nagrzewają się żarniki średniociśnieniowe lamp UV, lampy te muszą mieć system oczyszczania rur ze względu na bardzo szybko osadzający się na nich depozyt magnezowo-wapniowy (kamień), dlatego przez wszystkich producentów są wyposażone w mech. system oczyszczania. Ten problem (wysoka temperatura nagrzewania żarników UV) nie istnieje przy zastosowaniu lamp niskiego ciśnienia.

Czy Zamawiający dopuszcza inne urządzenia:

- lampy średniego ciśnienia z mechanicznym oczyszczaniem żarników lub
- lampy UV niskiego ciśnienia ?”

Odpowiedź: Lampa UV nie jest w zakresie przedmiotu zamówienia. Gdyby wynikła konieczność jej zastosowania, może zostać użyta lampa UV niskiego ciśnienia lub średniego ciśnienia z mechanicznym oczyszczaniem żarników.

3. Pytanie o treści „Prosimy o sprostowanie zapisów SIWZ pkt. 12.6. Zamawiający wymienia dokumenty na podstawie których należy wycenić ofertę, ale są to dokumenty których jeszcze nie ma ponieważ przedmiotowe zadanie zostało ogłoszone w trybie zaprojektuj i wybuduj a podstawę wyceny stanowi PFU.”

Odpowiedź: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu uzdatniania wody basenowej Basenu Miejskiego w Pionkach w systemie zaprojektuj i buduj. Ofertę należy wycenić na podstawie opisu przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ wraz z załącznikami, w tym w szczególności w załączniku Nr 3 do SIWZ - Program Funkcjonalno – Użytkowy. Wykonawca określa cenę ryczałtową realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty całkowitej ceny brutto oferty.

4. Pytanie o treści „Czy Zamawiający dopuszcza rozliczenie fakturami częściowymi? Jeśli nie to prosimy o wyrażenie zgody na możliwość fakturowania przejściowego (przynajmniej jedną fakturę częściową). Brak możliwości rozliczenia częściowego bardzo obciąża Wykonawcę, który na prawie pół roku zamraża swoje środki finansowe. Prosimy o możliwość fakturowania częściowego co ułatwi realizację przedmiotowego zadania oraz zapewni Wykonawcy płynność realizacji innych inwestycji i funkcjonowanie na rynku.”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza rozliczania umowy fakturami częściowymi i nie wyraża zgody na możliwość fakturowania przejściowego. Czas realizacji przedmiotu zamówienia jest stosunkowo krótki, dlatego zamawiający nie przewidział takiej możliwości.

5. Pytanie o treści „Wnosimy o zmianę zapisów umowy w §11 poprzez zmianę sformułowań „opóźnienie” na „zwłoka”. Zapisy w dotychczasowej formule powodują, iż wykonawca zobowiązany będzie do ewentualnego odszkodowania nawet w sytuacji, gdy nie będzie ponosił odpowiedzialności za niewykonanie umowy w terminie. Sprzeczne jest to z istotą umów o roboty budowlane, w których wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie umowy z własnej winy.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy w §11 poprzez zmianę sformułowań „opóźnienie” na „zwłoka”.

6. Pytanie o treści „Czy Zamawiający przewiduje wymagania dotyczące wiedzy i doświadczenia? Remont technologii wody jest skomplikowanym zadaniem, tym bardziej w technologii podciśnieniowej ze złożem wielowarstwowym. Zadanie dodatkowo utrudnione jest trybem zamówienia zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca musi posiadać wiedzę nie tylko z zakresu wykonawstwa SUW, a także w zakresie projektowania.”

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ dotyczących warunków udziału w postępowaniu.

7. Pytanie o treści „Czy Zamawiający dopuszcza zmniejszenie powierzchni filtracji?”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania układu filtracji oraz konstrukcji filtra niezgodnej z normami DIN 19 605 oraz DIN 19 643, a także niezgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.(Dziennik Ustaw poz. 2016 z dnia 2 grudnia 2015r) oraz „Wymaganiami sanitarno–higienicznymi dla krytych pływalni” wydanymi przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej – Departament Zdrowia Publicznego autorstwa Czesława Sokółowskiego z grudnia 1998 r. Zamawiający nie dopuszcza również zastosowania

filtrów ciśnieniowych.

Proszę o uwzględnienie powyższych wyjaśnień w przygotowywaniu ofert.

(-) Burmistrz Miasta Pionki