

L.dz.PWKC/736/2017

24.08.2017r.

Informacja

dot. postępowania „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki.”

W dniu 18.08.2017r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści SIWZ:

Pytanie 1. Jakie przepisy, standardy (zawarte w jakich normach), wymagają prowadzenia równolegle z kablami WLZ bednarki FeZn 25x4? Dokumentacja elektryczna TOM 09, str. 28, punkt 1.6.1 Zasilanie Nn: "Wszystkie WLZ-ty należy układać w ziemi kablem typu YKXS 4x o przekroju zależnym od obciążenia + bednarka FeZn 25x4."

Pytanie 2. Czy zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z układania równolegle z kablami WLZ bednarki?

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1. Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 jest elementem sieci uziemiającej i połączeń wyrównawczych dla całej oczyszczalni. W celu ułatwienia wykonania zaprojektowano układanie jej we wspólnych wykopach z kablami WLZ.

Pytanie 2. Z technicznego punktu widzenia można uniknąć układania bednarki, pod warunkiem wykonania dodatkowych uziemień szyn PE rozdzielnic obiektowych i szyn połączeń wyrównawczych.

Udzielone odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i są wiążące przy składaniu ofert.

Z poważaniem

Członek Zarządu

R.Pyryt