



Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o.

ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki

tel./fax.48 3852514, e-mail: pwkc@pionki.pl, www.pwkc.pl

Konto bankowe: Alior Bank S.A. w Warszawie 69 2490 0005 0000 4530 3911 3993

L.dz. PWKC : 468 /17

Pionki, dn. 23.05.2017 r.

„AMD” Usługi Budowlane i Projektowe
Małgorzata Droń
ul. Szalkiewiczowej 8
24-100 Puławy

Warunki techniczne nr : 19/2017

Odpowiadając na pismo z dnia 17.05.2017 r. Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o. podaje warunki wykonania odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Sikorskiego w związku z budową w/w ulicy oraz zabezpieczenia istniejącej infrastruktury należącej do PWKC:

- Prośbę o wydanie warunków technicznych włączenia do sieci kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ul. Zwoleńskiej i ul. Kościuszki (studnia na kanale DN 315, o rzędnych 150.11/148.77) należy skierować do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich – Rejonu Drogowego w Radomiu, który jest jej właścicielem.
- Zaprojektować i wykonać kanalizację z rur klasy SN-8, wpusty deszczowe oraz studnie wykonać w technologii kręgów DIN z stopniami, uszczelkami oraz pierścieniami odcciążającymi. Wpusty deszczowe winny posiadać kosze osadcze. Wszystkie wpusty mają posiadać odpowiednie atesty dla dróg publicznych. Włączenia dokonać przy użyciu przejścia szczelnego.
- Dokonanie wszelkich ustaleń natury prawnej dotyczących gruntu, w którym ma przebiegać kanalizacja leży w gestii Inwestora, łącznie z ustanowieniem nieodpłatnej służebności przesyłu.

Dodatkowe warunki związane z budową drogi:

- Zachować niezmienną trasę przebiegu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Wszelkie ewentualne ich niezbędne zmiany konsultować z PWKC w Pionkach Sp. z o.o.
- W miejscach skrzyżowań nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej z siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną należy szczególną uwagę zwrócić na właściwe ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem. Rurociągi w trakcie wykonywania robót podwiesić do konstrukcji zabezpieczającej.

- W miejscach kolizji roboty ziemne wykonywać ręcznie. W przypadkach zbliżeń równoległych i prostopadłych z innym uzbrojeniem przekraczających dopuszczalne wielkości stosować rury ochronne lub inne zabezpieczenia przewidziane właściwymi przepisami.
- Wszelkie roboty w rejonie kolizji, w których zbliżenia przekraczają dopuszczalne wielkości wykonywać pod nadzorem służb technicznych jednostek eksploatujących przedmiotowe uzbrojenie.
- nie dopuszcza się pracy sprzętu mechanicznego w sąsiedztwie budowli związanych z uzbrojeniem podziemnym i naziemnym kolidującym z siecią kanalizacji sanitarnej.
- w przypadku ewentualnego wystąpienia nieprzewidzianych kolizji, ich rozwiązanie przeprowadzić w porozumieniu z przedstawicielem służb technicznych przedmiotowego uzbrojenia, projektanta i nadzoru inwestorskiego
- wykonać regulację wszystkich zasuw i studzienek dla nowoprojektowanych poziomów w drodze będącej przedmiotem opracowania

Procedura wykonania sieci:

- Dokumentację techniczną wykonaną w oparciu o wydane warunki techniczne należy uzgodnić w PWKC w Pionkach Sp. z o.o., ul. Zakładowa 7.
- Wykonawstwo odcinka sieci kanalizacji deszczowej należy zlecić uprawnionemu instalatorowi, zgłoszwszy uprzednio w PWKC w Pionkach Sp. z o.o., ul. Zakładowa 7, tel. 385 25 14 (telefonicznie lub osobiście) termin rozpoczęcia prac.
- Po wykonaniu przyłącza (przed zasypaniem wykopów), zostanie przeprowadzony odbiór robót w obecności inwestora, wykonawcy i przedstawiciela PWKC (po uprzednim uzgodnieniu terminu)
- W terminie 30 dni inwestor obowiązany jest dostarczyć do PWKC inwentaryzację powykonawczą sporządzoną przez uprawnionego geodetę. W przeciwnym wypadku PWKC wykona inwentaryzację we własnym zakresie obciążając kosztami inwestora.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Kowal

Z-ca KIEROWNIKA
Działu Gospodarki Wodno-Ściekowej

inż. Grzegorz Bogacz

Otrzymują:

Adresat.

1. a/a