

L.dz./799/2017

18.09.2017r.

Informacja

dot. postępowania „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki.”

W dniu 12.09.2017r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści SIWZ:

1. Zgodnie z zapisami pkt. 58 Załącznika Nr 4a do SIWZ zatytułowanego IPU (str. 17) Zamawiający wymaga od Wykonawcy „Zapewnienia asysty technicznej w trakcie eksploatacji wstępnej”. Prosimy o sprecyzowanie na wykonywaniu jakiego rodzaju czynności zadaniem Zamawiającego polegać ma asysta techniczna oraz o określenie, która ze stron kontraktu - Zamawiający czy Wykonawca - ponosić będzie koszty tej asysty w okresie eksploatacji wstępnej;
2. Poprzez zapisy pkt. 29 Załącznika Nr 4a do SIWZ zatytułowanego IPU (str. 15) Zamawiający zobowiązał Wykonawcę do „Zapewnienia wykonania montażu następujących maszyn i urządzeń przez serwis producenta lub serwis autoryzowany przez producenta: pompy, mieszadła, kraty, sita, piaskowniki, ruszt napowietrzający wraz z membranami, dmuchawy, prasa, stacja zlewna ścieków, napędy zasuw automatycznych, urządzenia pomiarowe.” Prosimy o wykreślenie powyższego zapisu jako nie mającego zastosowania w niniejszym postępowaniu.
Pragniemy podkreślić, iż zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego w pkt. 10 tego samego dokumentu posiadamy wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz potencjał niezbędny do wykonania robót stanowiących przedmiot Umowy, w tym również do montażu kluczowych maszyn i urządzeń technologicznych. Jednocześnie, oferując Zamawiającemu w formularzu Oferty konkretną gwarancję i rękojmię na maszyny/urządzenia, to my - jako Wykonawcy, zgodnie z postanowieniami IPU, odpowiadamy za należyte wykonanie obowiązków objętych Umową, w tym również za zamontowane urządzenia. Sam fakt dokonania montażu maszyn/urządzeń przez producenta lub jego autoryzowany serwis w żaden

sposób nie wpływa na realizację przez Wykonawcę jego obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi.

Montaż wskazanych maszyn i urządzeń wykonany przez serwis producenta lub autoryzowany serwis producenta nie jest zdaniem producentów warunkiem koniecznym dla zapewnienia przez nich wymaganego okresu gwarancji.

3. W specyfikacji ST-06.01 na str.18 pkt. 2.6.1 podana jest suwnica podwieszana, natomiast na rysunku B-02/3 Ob.2 Stacja mechanicznego oczyszczania ścieków jest suwnica nadtorowa. W związku z rozbieżnościami prosimy o podanie jaką suwnicę należy wycenić czy podwieszaną czy nadtorową.
4. Dot. ob. 8 „Reaktor biologiczny” — brak w udostępnionych przedmiarach robót deskowania i betonowania „wyoblen” ścian w dwóch komorach reaktora. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o brakujący zakres.
5. Dot. ST-05.01 - załączona specyfikacja techniczna nie dotyczy powyższego zadania. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie specyfikacji technicznej odpowiadającej zakresowi przedmiotowej Inwestycji.
6. Dot. ob. 4 „Osadnik wstępny” — brak w przedmiarach robót zabezpieczenia korony osadnika materiałem antypoślizgowym. Prosimy o wyjaśnienie czy roboty te należy uwzględnić w cenie ofertowej.
7. Dat. ob. 4 „Osadnik wstępny” — brak w przedmiarach robót wykonania podgrzewania bieżni toru jezdnego. Prosimy o wyjaśnienie czy roboty te należy uwzględnić w cenie ofertowej.
8. Dot. ob. 10A,B „Osadniki wtórne” — brak w przedmiarach robót zabezpieczenia korony osadników materiałem antypoślizgowym. Prosimy o wyjaśnienie czy roboty te należy uwzględnić w cenie ofertowej.

9. Dot. ob. 10A,B „Osadniki wtórne” — brak w przedmiarach robót wykonania podgrzewania bieżni toru jezdnego. Prosimy o wyjaśnienie czy roboty te należy uwzględnić w cenie ofertowej.
10. Dot. ob. 10A,B „Osadniki wtórne” — Prosimy o potwierdzenie, że zestawienie stali przedstawione na rysunku rewizyjnym B-10/05 obejmuje całkowitą ilość stali jaką należy przyjąć dla realizacji jednego osadnika.
11. Dot. robót budowlanych — zwracamy się prośbą o wyjaśnienie czy zakres zadania obejmuje wykonanie robót remontowych budowlanych ob. 22, ponieważ brak w udostępnionych przez Zamawiającego materiałach przetargowych przedmiaru robot na roboty budowlane na powyższy obiekt. Jeżeli obejmuje prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót.
12. Dot. usunięcia i utylizacji osadów. W związku z ryczałtowym rozliczeniem przedmiotowego zadania, zwracamy się z prośbą o jednoznaczne podanie ilości osadów w poszczególnych obiektach, których utylizację Wykonawca ma uwzględnić w swojej ofercie.
13. Na rys. T-00/01 Plan sytuacyjny podany jest spisie obiektów OB. 42A Awaryjny zbiornik retencyjny — ob. istniejący, natomiast na rysunku powyżej napisany jest istniejący osadnik wstępny Ob. 42A. W związku z rozbieżnościami prosimy o informację czy Ob. 42A będzie osadnikiem wstępnym czy zbiornikiem retencyjnym oraz czy w/w obiekcie należy wycenić jakieś roboty. Jeśli tak prosimy o podanie jakie i w jakich ilościach oraz przesłanie niezbędnych rysunków;
14. W treści pkt. 2 art. 4 Załącznika Nr 2 do Umowy (Karta gwarancyjna) Zamawiający napisał, iż „Komisyjne przeglądy gwarancyjne Urządzeń będą odbywały się zgodnie z warunkami gwarancyjnymi producentów maszyn, Urządzeń i Systemów”. Udzieloną w dniu 01.08.2017r odpowiedzią, Zamawiający potwierdził, iż koszt tych przeglądów ponosi Wykonawca, zaś po

stronie Zamawiającego są ewentualne koszty wymiany materiałów eksploatacyjnych. Prosimy o potwierdzenie, że pod pojęciem „koszt przeglądów gwarancyjnych” Zamawiający rozumie koszt dojazdu, pobytu i robocizny ekipy serwisowej przeprowadzającej przegląd gwarancyjny, zaś pod pojęciem „koszt wymiany materiałów eksploatacyjnych” koszt zużytych i wymienionych w trakcie przeglądu gwarancyjnego materiałów (w tym części szybkozużywających się) podlegających okresowej wymianie podczas normalnej eksploatacji maszyny/urządzenia.

15. Prosimy o potwierdzenie, że należy wycenić narzędzia i środki konserwacji z specyfikacji ST-06.01 pkt. 2.18.

16. Prosimy o potwierdzenie, że należy wycenić sprzęt BHP i p.poż z specyfikacji ST-06.01 pkt. 2.17.

Odpowiedzi na pytania:

1. Wykonawca ma za zadanie dokonać rozruchu technicznego i eksploatację wstępną obiektu w tym celu musi zapewnić osoby (fachowców z branży technologii oczyszczania ścieków), które będą realizować proces eksploatacji wstępnej. Wykonawca ponosi jej koszty.
2. Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy jednakże w przypadku gdy producent nie będzie wymagał montażu i rozruchu urządzenia przez własny serwis, Zamawiający zrezygnuje z tego żądania.
3. Należy zastosować suwnicę nadtorową.
4. Należy skalkulować wartości na podstawie dokumentacji technicznej. Zamawiający przypomina iż: **Dokument stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ jakim jest “przedmiar robót” składający się na opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu przetargowym, ma charakter jedynie**

pomocniczy/uzupełniający w stosunku do treści pozostałych załączników składających się na SIWZ, a odnoszących się do rzeczonoego opisu przedmiotu zamówienia, takich jak: projekt budowlany, specyfikacje techniczne. W związku z tym w sytuacji gdy treść zawarta w "przedmiarze robót" będzie stała w sprzeczności (kolizji) z treścią tych pozostałych w/w załączników, pierwszeństwo będzie miała treść tych pozostałych załączników.

5. Specyfikacja ST-05.01 dotyczy przedmiotowego zadania
6. Zabezpieczenie korony osadnika wstępnego ob. 4 materiałem antypoślizgowym należy uwzględnić w ofercie.
7. Podgrzewanie toru jezdnego w osadniku wstępnym ob. 4 należy uwzględnić w ofercie.
8. Zabezpieczenie korony osadników wtórnych ob. 10A,B materiałem antypoślizgowym należy uwzględnić w ofercie.
9. Podgrzewanie toru jezdnego w osadnikach wtórnych ob. 10A,B należy uwzględnić w ofercie.
10. Tak, zgodnie z opisem na rysunku, zestawienie jest liczone dla jednego zbiornika. Ponieważ zbiorniki są dwa, łączna ilość stali będzie 2 razy większa.
11. Tak, zakres robót obejmuje modernizację obiektu 22, roboty należy wycenić na podstawie dokumentacji projektowej.
12. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek usunięcia osadów w całości. Zamawiający nie jest w stanie oszacować dokładnej ilości osadów.
13. Zakres robót przewidziany kontaktem nie obejmuje ob. 42A - Awaryjny zbiornik retencyjny.
14. Zamawiający podkreśla że koszt wymiany materiałów eksploatacyjnych są to oleje, smary i pasy napędowe maszyn podlegających okresowej wymianie podczas normalnej eksploatacji maszyny/urządzenia
15. W ofercie należy uwzględnić dostawę narzędzi i środków konserwacji wyszczególnionych w ST 06.01 pkt. 2.18
16. W ofercie należy uwzględnić sprzęt BHP wyszczególniony w ST 06.01 pkt. 2.17

Udzielone odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i są wiążące przy składaniu ofert.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Krzysztof Kowal