

L.dz./805/2017

18.09.2017r.

Informacja

dot. postępowania „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki.”

W dniu 13.09.2017r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści SIWZ:

Do pytania nr.4 z Informacji (wyjaśnień) z dnia 01.08.2017r o treści: *„Prosimy o potwierdzenie, że w okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia serwisu urządzeń, obejmującego w szczególności bieżącą konserwację, przeglądy i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej natomiast koszty serwisu, części eksploatacyjnych i szybkozużywających się ponosi Zamawiający”* została udzielona odpowiedź o treści: *„Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z art.4 pkt.2 Wzoru Karty Gwarancyjnej (zał. nr. do Umowy), Oferent zobowiązuje się do wykonywania przeglądów gwarancyjnych przez okres zaproponowany w ofercie, tym samym Zamawiający nie ponosi kosztów przeglądów gwarancyjnych urządzeń. Ewentualne koszty wymiany materiałów eksploatacyjnych pokryje Zamawiający”.*

Natomiast w projekcie budowlano – wykonawczym – TOM 10/11 – Branża elektryczna i AKPiA – Zasilanie i automatyka urządzeń technologicznych na str.34 jest zapis: *„Stosować urządzenia i aparaty w miarę możliwości jednego producenta lub materiały tego samego typu bądź kategorii – do których są łatwo dostępne części zamienne. Przewidzieć dostawę części zamiennych na minimum jeden rok eksploatacji po zakończeniu okresu gwarancji”.*

Proszę o jednoznaczne określenie czy wymianę części zamiennych, szybkozużywających się i materiałów eksploatacyjnych pokryje Zamawiający ?

Odpowiedzi:

Zamawiający udzielił odpowiedzi nt. materiałów eksploatacyjnych w odpowiedziach z dnia 12.09.2017r.

Udzielone odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i są wiążące przy składaniu ofert.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Krzysztof Kowal