

L.dz./143/2018GB

21.02.2018r.

Informacja

dot. postępowania: Zadanie nr. 3 „ Budowa dróg, chodników wewnętrznych oraz wymiana ogrodzenia na terenie oczyszczalni ścieków w przedmiocie zamówienia „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki.

W dniu 09.02.2018r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści SIWZ:

dot. Zapytanie ofertowe do przetargu na Zadanie Nr 3: Budowa dróg, chodników wewnętrznych oraz wymiana ogrodzenia na terenie oczyszczalni ścieków w przedmiocie zamówienia „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki.”

1. Czy zamawiający, zgodnie z rysunkami zawartymi w dokumentacji oraz opisem konstrukcji nawierzchni zawartym w SIWZ dopisze pozycję do "Przedmiaru robót" dotyczącą warstwy z kruszywa naturalnego/pospółki/ gr.15cm w ilości 4187,00m² ?
2. Czy zamawiający zgadza się i dopuszcza w kryteriach kwalifikacji aby oferent podał że w okresie ostatnich pięciu lat, wykonał minimum 1 (jedną) robotę budowlaną obejmującą budowę dróg, chodników bez wymiany ogrodzenia o wartości minimum 1 000 000 PLN brutto natomiast udowodni oddzielnym poświadczeniem, że budował ogrodzenie na jakimkolwiek innym zadaniu ?
3. Czy zamawiający zgadza się i dopuszcza w kryteriach kwalifikacji aby oferent podał jedną osobę na stanowisko Kierownika Budowy, posiadającą co najmniej 3 – letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy, w tym co najmniej przy budowie, dróg, chodników bez wymiany ogrodzenia o wartości min. 2 000 000 PLN brutto, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniejszych przepisów natomiast udowodni oddzielnym poświadczeniem, że budował ogrodzenie na jakimkolwiek innym zadaniu?

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1. Zamawiający nie dopisze do przedmiaru robót pozycji dotyczących warstw kruszywa. Wszelkie dodatkowe pozycje nieuwjęte w przedmiarze robót należy uwzględnić weryfikując zapisy Projektu i Specyfikacji Technicznych. Zamawiający przypomina: :
Dokument stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ jakim jest “przedmiar robót”

składający się na opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu przetargowym, ma charakter jedynie pomocniczy/uzupełniający w stosunku do treści pozostałych załączników składających się na SIWZ, a odnoszących się do rzeczowego opisu przedmiotu zamówienia, takich jak: projekt budowlany, specyfikacje techniczne. W związku z tym w sytuacji gdy treść zawarta w "przedmiarze robót" będzie stała w sprzeczności (kolizji) z treścią tych pozostałych w/w załączników, pierwszeństwo będzie miała treść tych pozostałych załączników.

2. Zamawiający przychylił się do Pytania i dopuszcza w kryteriach kwalifikacji, aby oferent wykazał się doświadczeniem w budowie dróg i chodników o wartości minimum 1 000 000 PLN brutto. Ponadto Zamawiający żąda aby oferent wykazał się dokumentem że w okresie ostatnich pięciu lat bądź jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali minimum jedną robotę budowlaną polegającą na budowie ogrodzenia.
3. Zamawiający żąda aby Oferent podał jedną osobę na stanowisko Kierownika Budowy, posiadającą co najmniej 3 – letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy w tym co najmniej przy budowie dróg i chodników o wartości 2 000 000 PLN brutto, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej lub drogowej, lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, oraz wskaże w oddzielnym dokumencie że w ciągu 3 - lat prowadził roboty polegające na budowie ogrodzenia.