

Do uczestników postępowania przetargowego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie basenów zewnętrznych z wodnym placem zabaw dla dzieci Splash Park wraz z opracowaniem kompletnego projektu budowlanego w zakresie wszystkich branż w systemie zaprojektuj i buduj

Wyjaśnienie i zmiana Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający, tj. Gmina Miasto Pionki, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zmianami), w wyniku otrzymanych pytań i wniosków, udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz zmienia treść SIWZ:

Treść zapytań i wniosków wraz z wyjaśnieniami i zmianami:

1. Pytanie o treści „Kiedy będzie wykonane przyłącze instalacji elektrycznej?

Odpowiedź: Ośrodek Sportu i Rekreacji, gdzie ma być zlokalizowany Splash Park, posiada przyłącze instalacji elektrycznej.

2. Pytanie o treści „Kiedy będzie wykonane przyłącze kanalizacji sanitarnej?”

Odpowiedź: W pobliżu planowanego zamierzenia projektowego (wodny plac zabaw) brak jest sieci kanalizacji sanitarnej fi 200. Przedmiot zamówienia nie obejmuje budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej.

3. Pytanie o treści „Czy jest możliwość etapowego fakturowania prac?”

Odpowiedź: Inwestor dopuszcza fakturowanie częściowe, maksymalnie 2 faktury częściowe do wysokości 70% całości wartości zadania i faktura końcowa. Zmiana ta zostanie wprowadzona do umowy z wykonawcą.

4. W nawiązaniu do wyjaśnień treści SIWZ z dnia 24.07.2018 r zamawiający zmienia odp na pytanie nr 1. Zamawiający przeznaczy dodatkowe pomieszczenia na potrzeby instalacji technologii uzdatniania wody w istniejącym budynku (pom. 0.07; 0.08; 0.09; 0.10; 0.11; 0.12; 0.13; 0.14). Łączna powierzchnia tych pomieszczeń to 48 m². Instalacja technologii uzdatniania wody powinna zmieścić się w tych pomieszczeniach.

5. W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych, zamawiający dopuszcza podniesienie poziomu terenu przeznaczonego na inwestycje o 1m.

W związku z wprowadzonymi wyjaśnieniami i zmianami SIWZ termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 03.08.2018r. do godziny 11.00. Otwarcie ofert nastąpi 03.08.2018r. o godzinie 11.10.

Proszę o uwzględnienie powyższych zmian treści SIWZ w przygotowywaniu ofert.

(-) Burmistrz Miasta Pionki