



Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjno-Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o.

ul. Zakładowa 7; 26-670 Pionki.

tel. 48 385 25 14; e-mail: pwkc@pionki.pl

Konto bankowe: Alior Bank S.A. w Warszawie 69 2490 0005 0000 4530 3911 3993

L.dz. PWKC/84/2020

Pionki, dn. 21.02.2020 r.

nr referencyjny PWKC/04/ZP/2020

Do Uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie postanowień Regulaminu udzielania zamówień na dostawy i usługi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 418 000 euro oraz na roboty budowlane o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 5 225 000 euro, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Zarządu Spółki Nr 5/2016 z dnia 09.06.2016 r., z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, pn. „Wykonanie projektu budowlanego dla pięciu odrębnych kotłowni gazowych wraz z niezbędnymi sieciami.”

Zamawiający w wyniku otrzymanych pytań i wniosków udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści SIWZ:

Treść pytań i wniosków z dn. 20.02.2020 r. wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

Czy w zakresie całej inwestycji dla istniejących węzłów ciepła dla wszystkich obiektów zasilanych w chwili obecnej z wysokich parametrów sieci ciepłowniczej 135/70 projektant powinien uwzględnić również dopasowanie ich instalacji przyłączeniowej do zasilania niskim parametrem 90/70.

Odpowiedź 1:

Tak, projektant powinien uwzględnić w zakresie całej inwestycji, dopasowanie instalacji przyłączeniowej istniejących węzłów ciepła dla wszystkich obiektów zasilanych w chwili obecnej z wysokich parametrów sieci ciepłowniczej 135/70 do zasilania niskim parametrem 90/70.

Proszę o uwzględnienie powyższych odpowiedzi przy sporządzaniu oferty.

Z poważaniem
Prezes Zarządu
(-) *Robert Pyryt*