



Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjno-Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o.

ul. Zakładowa 7; 26-670 Pionki.

tel. 48 385 25 14; e-mail: [pwkc@pionki.pl](mailto:pwkc@pionki.pl)

Konto bankowe: Alior Bank S.A. w Warszawie 69 2490 0005 0000 4530 3911 3993

L.dz. PWKC/ 508 /2020

Pionki, dn. 29 październik 2020 r.

nr referencyjny PWKC/33/ZP/2020

### Do Uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie postanowień Regulaminu udzielania zamówień na dostawy i usługi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 418 000 euro oraz na roboty budowlane o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 5 225 000 euro, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Zarządu Spółki Nr 5/2016 z dnia 09.06.2016 r., z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, pn. „Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie osadów ściekowych niewapnowanych pochodzących z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków przy ul. Dr Marii Garszwo 99, 26-670 Pionki.”

Zamawiający w wyniku otrzymanych pytań, udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści SIWZ:

#### Treść pytania z dn. 29.10.2020 r. wraz z odpowiedzią:

##### Pytanie Nr 1

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa przetargu na sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie osadów ściekowych wapnowanych i niewapnowanych, prosimy o informację dotyczącą wysięgu ładowarki oraz o przesłanie aktualnych badań odpadów.

Odpowiedź:

1. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ ładunek osadu będzie wykonywany ładowarką JCB 4CX, która wg danych technicznych producenta ma wysokość ładunku 3,21 m. Ładowarka JCB 4CX ładowała, jak do tej pory, wszystkie naczepy do transportu osadu (23-26 Mg).
2. W załączeniu aktualne wyniki badań osadu ustabilizowanego 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków PWKC. Badanie osadu niewapnowanego jest z marca 2020 r., gdyż od kwietnia wytwarzamy tylko osad wapnowany. Odwodniony osad jest składowany w zadaszonej hali osadu.

Z poważaniem  
Prezes Zarządu  
(-) Robert Poryt