



Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o. o.

ul. Zakładowa 7; 26-670 Pionki.

tel. 48 385 25 14; e-mail: [pwkc@pionki.pl](mailto:pwkc@pionki.pl)

Konto bankowe: Alior Bank S.A. w Warszawie 69 2490 0005 0000 4530 3911 3993

L.dz. PWKC/ 302 /2021

Pionki, dn. 28 lipca 2021 r.

### Do uczestników postępowania

Nr referencyjny PWKC/11/ZP/2021

**Dotyczy postępowania p.n. „Zaprojektowanie i wykonanie układu automatyki zabezpieczającej wraz z układem ograniczenia mocy cieplnej dwóch kotłów WR25 w ciepłowni Przedsiębiorstwa Wodno Kanalizacyjno Ciepłowniczego w Pionkach Sp. z o.o.”**

W związku z otrzymanym w dniu 28 lipca 2021 r. wnioskiem o:

**1. zmianę terminów w przedmiotowym postępowaniu tj.:**

Termin złożenia oferty – 03.08.2021r

Termin określenia mocy źródła szczytowego – 5 tygodni od daty podpisania umowy.

Termin przygotowania dokumentacji układu ograniczenia mocy wraz z dokumentami niezbędnymi do wyjścia z ETS – 12 tygodni od daty podpisania umowy.

Termin zakończenia prac – 20 tygodni od daty podpisania umowy.

Zamawiający wyraża zgodę na:

1. przesunięcie terminu składania ofert na dzień 03 sierpnia 2021 r. godz. 11.00  
Termin otwarcia ofert w tym samym dniu o godz. 11.15.
2. zmianę zapisu w § 2 ust. 6 projektu umowy stanowiącej załącznik Nr 3 do SWZ na:  
„a. do 5 tygodni od daty podpisania umowy - przygotuje niezbędne wyliczenia dla zabezpieczenia mocy szczytowej w ilości wynikającej z różnicy potrzeb systemu ciepłowniczego,  
b. do 12 tygodni od daty podpisania umowy opracowanie przez Wykonawcę dokumentacji systemu Automatyki Zabezpieczającej Kotła z funkcją ograniczenia mocy oraz funkcją blokady wzajemnej jednoczesnej pracy obu kotłów,  
c. do 20 tygodni od daty podpisania umowy – termin zakończenia prac wynikających z przedmiotu zamówienia.”

**2. poprawienie treści propozycji umowy**, ponieważ znalazły się tam (§ 2) zapisy dotyczące uruchomienia układu automatycznej regulacji „c) dostawy i instalacji oprogramowania pracy kotłowni oraz wykonania układu automatycznej regulacji kotłów nr 1 i 2;”, tymczasem zakres prac niezbędnych dla wykonania układu ograniczenia mocy nie obejmuje modyfikacji istniejących układów automatycznej regulacji kotłów.

Zamawiający zmienia zapis w § 2 ust. 1 lit. c) projektu umowy stanowiącej załącznik Nr 3 do SWZ na:

„dostawy i instalacji niezbędnych urządzeń do wykonania układu automatyki zabezpieczającej dla kotłów nr 1 i 2;”

Udzielone wyjaśnienia stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i są wiążące przy składaniu ofert.

Prezes Zarządu  
(-) Robert Pyryt