

L.dz./122/2018

Pionki dnia 09.02.2018

Informacja

dot. postępowania do Zadania nr.2 „Remont głównej przepompowni ścieków ” w przedmiocie zamówienia :„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki.” Nr sprawy: PWKC/19/2018

W dniu 08.02.2018r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści SIWZ:

Pytanie 1. Prosimy o podanie obmiaru dla pozycji dotyczącej dostawy i montażu pomp wirowych. W przedmiarze branży technologicznej obmiar ten wskazuje na 5 kpl., natomiast opis technologiczny, specyfikacja techniczna oraz rysunek nr T-01/01 branży technologicznej wskazują na dostawę i montaż przez wykonawcę 6 kpl. takich pomp.

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Należy uwzględnić 6 kpl. pomp.

Udzielone odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i są wiążące przy składaniu ofert.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
(-)Krzysztof Kowal