



Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o.

ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki

tel./fax.48 3852514, e-mail: pwkc@pionki.pl, www.pwkc.pl

Konto bankowe: Alior Bank S.A. w Warszawie 69 2490 0005 0000 4530 3911 3993

L.dz. PWKC/635/ 2018

13 lipca 2018 r.

Informacja

Dot. : postępowania pn. „Dostawa, montaż i uruchomienie 2 kotłów gazowych oraz stacji przygotowania wody do instalacji centralnego ogrzewania w kotłowni gazowej przy ul. Adasia Guzala w Pionkach.”

W dniu 13.07.2018 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści SIWZ:

1. Czy coroczne przeglądy serwisowe w trakcie trwania gwarancji mają być wliczone w koszt zamówienia czy będą dodatkowo odpłatne?
2. Prosimy o analizę surowej wody przed wejściem do stacji uzdatniania wody?
3. Jakie jest ciśnienie gazu na wejściu do ścieżki gazowej?
4. Czy utylizujemy armaturę?
5. Czy kotły mają być z ekonomizerami?
6. Kto płaci za UDT?
7. Proszę o podanie dokładnych parametrów palników.
8. Prosimy o przesłanie w formie do edytowania załączników nr 2,7 i 8
9. Czy wadium może być wniesione w gwarancji ubezpieczeniowej, jeżeli tak to czy dołączyć do oferty?
10. Jaka jest pojemność wodna sieci c.o. z wyłączeniem pojemności kotłów?
11. Co macie na myśli pisząc „zdalny podgląd pracy kotła”?

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi:

Ad. 1

Koszty corocznych serwisów urządzeń przedmiotu zamówienia pozostają po stronie Wykonawcy.

Ad. 2

Zainstalowana stacja uzdatniania wody będzie zasilana wodą wodociągową o ciśnieniu około między 2-3 bar. Poniżej przedstawiono tabelę głównych parametrów jakości wody w tym miejscu.



Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o.

ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki

tel./fax.48 3852514, e-mail: pwkc@pionki.pl, www.pwkc.pl

Konto bankowe: Alior Bank S.A. w Warszawie 69 2490 0005 0000 4530 3911 3993

Tabela nr 1. Parametry wody wodociągowej.

Oznaczany parametr	Jednostka	Ilość
pH	-	7,8
Przewodność	$\mu\text{S/cm}$	348
Magnez	mg/l	10,3
Żelazo	$\mu\text{g/l}$	<60,0
Twardość ogólna	Mg CaCO_3/l	175

Ad. 3

Ciśnienie gazu na przyłączy gazowym do kotłowni jest transportowane gazociągiem średniego ciśnienia o parametrach od 5 kPa do 500 kPa.

Ad. 4

Armatura zdemonstrowana przez Wykonawcę pozostaje własnością Spółki PWKC.

Ad. 5

Zamawiający nie wymaga aby kotły były wyposażone w ekonomizer.

Ad. 6

Wykonawca ponosi wszelkie dodatkowe koszty niezbędne do kompletnego wykonania zlecenia.

Ad. 7

Zlecniodawca nie stawia wymogów co do parametrów palników, mają one być dobrane na odpowiednią moc i spełniać wszelkie wymagania prawne w szczególności przepisów ochrony środowiska.

Ad. 8

Formularze w wersji edytowalnej zostały dołączone do SIWZ na stronie PWKC oraz BIP..

Ad. 9

Tak, wadium może być wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej, załączonej do oferty cenowej z adnotacją za zgodność z oryginałem.

Ad. 10

Pojemność wodna sieci c.o. to 80 m³.



Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o.

ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki

tel./fax.48 3852514, e-mail: pwkc@pionki.pl, www.pwkc.pl

Konto bankowe: Alior Bank S.A. w Warszawie 69 2490 0005 0000 4530 3911 3993

Ad. 11

Zamawiający wymaga transmisji danych online z urządzeń zamontowanych w kotłowni do odczytu na urządzeniach Zleceniodawcy. Między innymi: temperatura zewnętrzna, aktualna moc pracy kotła, temperatura wody na zasilaniu i powrocie do kotła, ciśnienie w kotle, awarie oraz błędy na kotłach.

Prezes Zarządu
(-) Krzysztof Kowal