

Pionki, dn. 30.07.2019 r.

IG.271.9.2019

Do uczestników postępowania przetargowego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu hali sportowej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Pionkach

Wyjaśnienie i zmiana Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający, tj. Gmina Miasto Pionki, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zmianami), w wyniku otrzymanych pytań i wniosków, udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Treść pytań i wniosków wraz z wyjaśnieniami i zmianami:

- 1. Pytanie o treści** „Prosimy o potwierdzenie konieczności zerwania istniejącej nawierzchni poliuretanowej gr. min. 11mm.”

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia dokumentacji projektowej w tym zakresie.

- 2. Pytanie o treści** „W związku z zalegającymi trybunami prosimy o informacje co należy z nimi zrobić? Czy należy przewidzieć ich demontaż i ponowny montaż czy całkowitą utylizację?”

Odpowiedź: Zamawiający zdemontuje trybuny we własnym zakresie.

- 3. Pytanie o treści** „Czy Zamawiający w celu podniesienia żywotności podłogi sportowej wymagać będzie aby nawierzchnia linoleum posiadała gr min. 4 mm?”

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia dokumentacji projektowej w tym zakresie.

- 4. Pytanie o treści** „Czy w związku z koniecznością otrzymania produktu o odpowiedniej jakości i żywotności Zamawiający będzie wymagał aby wykładzina osiadała przynajmniej jeden certyfikat międzynarodowej federacji sportowej np. IHF?”

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia dokumentacji projektowej w tym zakresie.

- 5. Pytanie o treści** „Analizując SIWZ stwierdzamy, iż Zamawiający nie określił jednego z najważniejszych warunków spełnienia udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia. Z racji iż przedmiotem zamówienia jest m.in. montaż podłogi sportowej (skomplikowanego zestawu budowlanego, który winien spełnić określone wymogi normy) zalecamy aby Zamawiający określił wymóg aby Wykonawca przystępujący do realizacji zamówienia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 roboty o wartości min 200.000,00 zł brutto, polegających na wykonaniu podłogi sportowej w systemie odpowiadającym specyfikacji.”

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia dokumentacji projektowej w tym zakresie.

- 6. Pytanie o treści** „W związku z tym, iż norma EN 14904 w załączniku B precyzyjnie określa klasy podłóg sportowych czy Zamawiający wymaga aby system podłogi sportowej należał do najwyższej klasy podłóg powierzchniowo elastycznych MJ 4, który

charakteryzuje się parametrami takimi jak absorpcja energii na poziomie od 55 do 75% oraz odkształceniami pionowymi od 2,3 do 5 mm.”

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia dokumentacji projektowej w tym zakresie.

7. **Pytanie o treści** „Czy montowany system podłogi musi być przebadany na zgodność z obowiązującą normą PN EN 14904 we wszystkich 13-tu kryteriach tej normy w upoważnionej do tego celu notyfikowanej jednostce badawczej, na potwierdzenie czego wykonawca podłogi musiał będzie przedstawić Zamawiającemu:

a/ deklarację właściwości użytkowych

b/ kartę techniczną

c/ świadectwo z badań systemu podłogi wykonanych w jednostce badawczej oraz przez tę jednostkę wystawioną?”

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby zaproponowany system podłogi sportowej przebadany był przez notyfikowaną jednostkę badawczą we wszystkich 13 kryteriach normy PN EN 14904.

8. **Pytanie o treści** „Czy montowana podłoga musi posiadać klasyfikację palności na poziomie CflS1 na podstawie raportu z klasyfikacji reakcji na ogień całego systemu podłogi (konstrukcja + syntetyczna nawierzchnia sportowa)?”

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia dokumentacji projektowej w tym zakresie.

9. **Pytanie o treści** „Czy Zamawiający będzie wymagał aby montowana podłoga jako cały system pochodziła w całości (konstrukcja + syntetyczna nawierzchnia sportowa) od jednego producenta, na co producenci wystawiają dokumentację atestacyjną?”

Odpowiedź: Zamawiający wymaga autoryzacji producenta dla całej (systemowej) podłogi sportowej.

10. **Pytanie o treści** „Czy Zamawiający rozważy możliwość polepszenia parametrów sportowych podłogi poprzez zastosowanie rolowanej wykładziny PCV, jako wierzchniej warstwy podłogi sportowej o min. 7,5 mm grubości, w której wierzchnią warstwę będzie stanowiła wielowarstwowa warstwa czystego 100% PCV o grubości min. 2 mm?”

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia dokumentacji projektowej w tym zakresie.

11. **Pytanie o treści** „Czy dla zachowania trwałości, jakości, żywotności i odporności na wilgoć należy wykonać system podłogi sportowej w całości ze sklejki liściastej min. BFU100?”

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia dokumentacji projektowej w tym zakresie.

12. **Pytanie o treści** „Czy dla polepszenia jakości, żywotności i podwyższenia parametrów sportowych Zamawiający będzie wymagał zastosowania systemowej podłogi sportowej składającej się z następujących warstw:

- Pianka poliuretanowa o grubości 15 mm
- Warstwa sklejki liściastej o grubości 15 mm łączonej między sobą na specjalny system zamków
- Wykładzina sportowa o grubości minimum 7,5 mm”

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia dokumentacji projektowej w tym zakresie.

13. **Pytanie o treści** „Czy dla polepszenia jakości, żywotności i podwyższenia parametrów sportowych Zamawiający będzie wymagał zastosowania wykładziny sportowej posiadającej certyfikaty międzynarodowych federacji sportowych:

- a) Certyfikat FIBA (światowej federacji koszykówki)
- b) Certyfikat FIVB (światowa federacja siatkówki)
- c) Certyfikat EHF (europejska federacja piłki ręcznej)
- d) Certyfikat IHF (światowa federacja piłki ręcznej)
- e) Certyfikat IFF (światowa federacja unihokeja)
- f) Certyfikat ITE (światowa federacja tenisa ziemnego)”

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia dokumentacji projektowej w tym zakresie.

Proszę o uwzględnienie powyższych zmian treści SIWZ w przygotowywaniu ofert.

(-) Burmistrz Miasta Pionki