

Do uczestników postępowania przetargowego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy Placu Targowego przy ul. H. Sienkiewicza w Pionkach

Wyjaśnienie Treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawiający, tj. Gmina Miasto Pionki, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 z późn. zmianami), w wyniku otrzymanych pytań i wniosków, udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

Treść pytań i wniosków wraz z wyjaśnieniami:

Prosimy o potwierdzenie iż projekt zadaszenia z płyt poliwęglanowych jest właściwy, gdyż mamy następujące uwagi:

- 1) W projekcie przyjęto niestandardową dla płaskich PC podkonstrukcję do położenia ich w łuku, wymuszającą mocowanie płyt poprzecznie do kanalików, co stwarza ryzyko wnikania do nich wody lub nawet przeciekania dachu.
- 2) Zadaszenie rys. nr 5: Promień łuku dla najmniejszego z zadaszeń jest ok. 10 % mniejszy od promienia gięcia dopuszczalnego dla płyt 16 mm.
- 3) Zadaszenie rys. nr 6: Na taki promień można wygiąć co najwyżej płytę o grubości 8 mm.

Odpowiedź:

Prace należy wykonać zgodnie z projektem oraz z nw. uwagami uzyskanymi od Projektanta:

Ad. 1) Płyty należy zamontować wzdłużnie do kanalików płyty na systemowej giętej podkonstrukcji aluminiowej zamocowanej na łątach stalowych.

Ad. 2) Dla najmniejszego z łuków (zadaszenie rys. nr.5) należy zastosować płytę gr. 10mm natomiast dla dwóch pozostałych płytę gr 16mm.

Ad 3) Dla zadaszenie (rys. nr 6) należy zastosować płytę gr.8mm.

W związku z wprowadzonymi wyjaśnieniami treści SWZ termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 19.05.2021r. do godziny 10.00. Otwarcie ofert nastąpi 19.05.2021r. o godzinie 11.00.

Proszę o uwzględnienie powyższych wyjaśnień i zmian w przygotowywaniu ofert.

(-) Burmistrz Miasta Pionki