

W związku z otrzymanymi pytaniami do prowadzonego przetargu na Modernizację układu pompowego w Ciepłowni PWKC Pionki w formule zaprojektuj i wybuduj poniżej przedstawiamy odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych pomp niż zaproponowanych w Programie Funkcjonalno Użytkowym stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ? Dotyczy to w szczególności producentów pomp.

Odpowiedź na powyższe pytanie zawarta jest w III pkt. 5 SIWZ.

2. Czy Zamawiający biorąc pod uwagę fakt, że zaproponowane w PFU pompy dobrane są na obecne potrzeby Ciepłowni i nie uwzględniają, potencjalnego wzrostu w przyszłości zapotrzebowania na ciepło przez system ciepłowniczy, dopuszcza zastosowanie pomp o wyższych parametrach w zakresie wydajności i ciśnień roboczych niż zaproponowane w PFU?

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania pomp o wyższych parametrach w zakresie wydajności i ciśnień roboczych niż zaproponowane w PFU.