



Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 11, 26-670 Pionki
tel./fax.48 3852514, e-mail: pwkc@pionki.pl
Konto bankowe: PEKAO S.A. nr 40 1240 5703 1111 0011 1228 4472

PWKC/ 222 /2022

Pionki, dn. 18 lipca 2022 r.

Do Wykonawców

Nr Postępowania PWKC/12/ZP/2022

Dot.: odpowiedź na pytania z dnia 18 lipca 2022 r.

Pytanie Nr 1

W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu p.n. „Budowa dwóch kominów dla kotłowni gazowej przy ul. Parkowej w Pionkach”, chciałbym się zapytać czy zgodnie z rysunkiem nr S-16 (Przekrój kominów), zakres Wykonawcy obejmuje wszystkie pozycje K1-K17?

Odpowiedź na pytanie Nr 1

Zakres Wykonawcy zgodnie z rys. S-16 obejmuje tylko część zewnętrzną instalacji (poza budynkiem) i tylko konstrukcję wraz z kominem (część pionowa instalacji). Dodatkowo należy uwzględnić włączenie w późniejszym czasie przewodów spalinowych wychodzących z budynku zgodnie z w/w/w rysunkiem. Do czasu włączenia wyjścia te muszą pozostać zaślepione.

Członek Zarządu
(-) Michał Golbert