



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie
ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa
tel. 32 772 36 27

Sekcja Obsługi Klienta w Radomiu
ul. Gazowa 11/13, 26-600 Radom
tel. 32 772 36 27
email: obsluga.klienta.radom@psgaz.pl

**PRZEDSIĘBIORSTWO WODNO KANALIZACYJNO
CIEPŁOWNICZE W PIONKACH SP. Z O. O.**
ul. Zakładowa 7
26-670 Pionki

Radom, 17.08.2020

Nasz znak: S005/0000034775/00001/2019/00001 korekta

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ
**Przewidywany pobór gazu ziemnego wysokometanowego w ilości większej niż 10 m³/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilości większej niż 25 m³/h**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20.07.2020 w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158 z p.zm.), wydaje się następujące Warunki przyłączenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Miejsce przyłączenia instalacji podmiotu (Punkt wyjścia z systemu gazowego): KOTŁOWNIA, adres: Pionki ul. Jodłowa, nr działki: 1468/383
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Technologia procesu produkcyjnego
4. Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej:

Urządzenie	Moc pojedynczego urządzenia [kW]	Liczba urządzeń [szt.]	Łączna moc urządzeń [kW]
KOCIOŁ GAZOWY	3.000,00	2	6.000,00
Łączna moc [kW]			6.000,00

5. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:

W roku	Min. godzinowy [m ³ /h]	Maks. godzinowy [m ³ /h]	Min. dobowy [m ³ /doba]	Maks. dobowy [m ³ /doba]	Min. roczny [tys. m ³ /rok]	Maks. roczny [tys. m ³ /rok]
2022	66,00	661,00	1.580,00	15.800,00	162,00	650,00
Docelowo	66,00	661,00	1.580,00	15.800,00	355,00	1.430,00

Charakterystyka sezonowa dostawy i odbioru paliwa gazowego:

% poboru rocznego	
-------------------	--

				Razem
I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
39,00	15,00	7,00	39,00	100 %

6. Moc przyłączeniowa: 661,0 [m³/h]
7. Minimalna ilość paliwa gazowego niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i wykluczająca uszkodzenie lub zniszczenie obiektów technologicznych wynosi 66 m³/h, oraz 1.580 m³/dobę.
8. Ciśnienie paliwa gazowego:
 - 8.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 150,00 [kPa], maksymalne: 400,00 [kPa]
 - 8.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne: 150,00 [kPa], maksymalne: 400,00 [kPa]
9. Miejsce włączenia do czynnej sieci gazowej:
 - 9.1. Gazociąg średniego ciśnienia
 - 9.2. Materiał: PE, DN 180 [mm]
 - 9.3. Lokalizacja: Pionki ul. Radomska
 - 9.4. Dodatkowe informacje o miejscu włączenia:
brak.
10. Zakres i parametry techniczne budowy gazociągu lub rozbudowy sieci gazowej w związku z przyłączeniem:

Ciśnienie	Materiał - rodzaj, typ, typoszereg	Średnica [mm]	Długość [m]
nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

- 10.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczące budowy gazociągu lub rozbudowy sieci gazowej:
brak.
11. Zakres i parametry techniczne budowy przyłącza:
Liczba przyłączy: 1 szt.

Ciśnienie	Moc przyłączeniowa	Materiał - rodzaj, typ, typoszereg	Średnica [mm]	Długość [m]	Granica własności i jej lokalizacja
średnie	661,0	Materiał Rura PE 100 RC SDR 17,6	125	80	Armatura odcinająca za stacją gazową na terenie posesji

- 11.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczące budowy przyłącza gazowego:
brak.
12. Gazociąg i przyłącze powinny odpowiadać wymogom obowiązujących przepisów.
13. Wymagania dotyczące kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
 - 13.1. Miejsce dostawy i odbioru: Pionki ul. Jodłowa , nr działki:1468/383
 - 13.2. Stacja gazowa powinna spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640) oraz w standardach technicznych ST-IGG-0501:2017 i ST-IGG-0502:2017.
 - 13.3. Wymagania dotyczące pomiaru:
 - 13.3.1. Układ pomiarowy służący do rozliczeń winien spełniać zalecenia norm ZN-G-4001+4010.
 - 13.4. Inne wymagania dotyczące stacji gazowej / zespołu gazowego na przyłączy oraz szczegółowe parametry określono w załączniku.
14. Inne wymagania: szczegóły układów pomiarowych i telemetrycznych stacji należy uzgodnić w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie.
15. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o. i instalacji odbiorcy przyłączanego stanowi: Armatura odcinająca, lokalizacja: za stacją gazową na terenie posesji.
16. Określenie możliwości korzystania z innych źródeł energii, w przypadku przerw lub ograniczeń w dostarczeniu paliwa gazowego: Nie dotyczy
17. Gazociąg/przyłącze/podziemne odcinki instalacji powinny być zaprojektowane i wykonane, w trybie określonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie na roboty budowlane nieobjęte pozwoleniem na budowę.
18. Instalacja gazowa powinna być zaprojektowana i wykonana w trybie określonym Prawem budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) z późn. zmianami w oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę.
19. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej leży po stronie Klienta.
20. Instalację gazową należy zabezpieczyć przed prądami błądzącymi w przypadku, gdy przyłącze gazowe wykonane będzie z rur stalowych.

21. Dokumentację projektową należy uzgodnić w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie w zakresie rozwiązań technicznych budowy gazociągu/przyłącza oraz pomiaru paliwa gazowego.
22. Opłata za przyłączenie jest ustalana i pobierana w wysokości wynikającej z Taryfy obowiązującej w dniu zawarcia Umowy o przyłączenie, wg obowiązującej stawki plus podatek VAT.
23. Opłata za przyłączenie określona zostanie w Umowie o przyłączenie, stanowiącej podstawę do rozpoczęcia przez PSG sp. z o.o. prac projektowych i budowlanych.
24. Szacunkowa wysokość opłaty za przyłączenie wynosi 119.122,93 zł netto plus podatek VAT, to jest łącznie 146.521,20 zł.
25. Zakres przyłączenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu określonego Prawem budowlanym, wykonanie przyłączenia, nadzór nad jego realizacją oraz włączenie do czynnej sieci gazowej.
26. Przyłączane do sieci urządzenia, instalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające:
 - 26.1. Bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego.
 - 26.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń.
 - 26.3. Zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
27. Realizacja przyłączenia do sieci gazowej może nastąpić po zawarciu Umowy o przyłączenie na pisemny wniosek Klienta i otrzymaniu na rzecz PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie zgód właścicieli działek, przez które przebiegać będzie gazociąg/przyłącze, będących we władaniu osób trzecich. Planowany termin realizacji przyłączenia 30,0 mies. od zawarcia umowy o przyłączenie.
28. W przypadku zmiany parametrów odbioru paliwa gazowego, należy ponownie wystąpić z wnioskiem o określenie nowych Warunków przyłączenia do sieci gazowej.
29. Warunki przyłączenia są ważne przez okres 24 miesięcy od daty ich wydania.
30. Warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
31. Klauzule:
 - 31.1. W realizacji przyłączeń (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) należy stosować rozwiązania techniczne i technologiczne przewidziane wewnętrznymi opracowaniami PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie których odpowiednie części tematyczne będą udostępnione projektantowi/wykonawcy na jego zgłoszenie, wyrażone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.
 - 31.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o.o.
 - 31.3. Niniejsze Warunki przyłączenia do sieci gazowej stanowią oświadczenie o zapewnieniu dostarczania paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust.14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie są zobowiązaniem do sprzedaży paliwa gazowego.
 - 31.4. Deklarowana przez Podmiot charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego określona na podstawie wniosku Podmiotu w pkt 5 Warunków, będzie podlegać weryfikacji przez PSG sp. z o.o. przez okres 3 pełnych lat kalendarzowych od terminu rozpoczęcia dostarczania paliwa gazowego do obiektu Podmiotu na podstawie umowy kompleksowej albo umowy o świadczenie usług dystrybucji. W przypadku nieodebrania przez Podmiot w tym okresie określonych ilości Paliwa gazowego, Podmiot zostanie obciążony opłatą określoną w Umowie o przyłączenie.
 - 31.5. Jeżeli podmiot w ciągu 30 dni od dnia otrzymania Warunków przyłączenia nie wystąpi do PSG sp. z o.o. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przyłączenie, a zostały określone Warunki przyłączenia do Sieci dystrybucyjnej, dla realizacji których niezbędne byłoby wykorzystanie tej samej przepustowości technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostały określone warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, które dotyczą obszaru pokrywającego się terytorialnie w całości lub części, PSG sp. z o.o. zawiera Umowy o przyłączenie z uwzględnieniem kolejności wpływu jednostronnie podpisanych przez wnioskodawcę projektów Umów o przyłączenie, w miarę istniejących warunków technicznych w szczególności wolnych Przepustowości technicznych Systemu dystrybucyjnego.
 - 31.6. PSG sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za działanie Podmiotu związane z przyłączeniem, podjęte przed zawarciem Umowy o przyłączenie.
 - 31.7. Zawarcie Umowy o przyłączenie podtrzymuje ważność Warunków przyłączenia.
 - 31.8. Wniosek o zawarcie Umowy o przyłączenie oraz wzór Umowy o przyłączenie udostępniany jest na stronie internetowej PSG sp. z o.o. - www.psgaz.pl.
 - 31.9. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przyłączenia informacje: anuluje się warunki znak S005/0000034775/00001/2019/00000 z dnia 18.04.2019 r.

L.p. Numer POD

Kod kreskowy

1. PL0032978252



Adres: Pionki ul. Jodłowa dz. nr 1468/383

PRZEDSIĘBIORSTWO GAZOWNICZE

Dokument został zaakceptowany przez:
KRZYSZTOF POŁEtek, Kier. Sekcji Obsługi Klienta
Wygenerowany elektronicznie.
Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracował/a: Krzysztof Połetek

Data odbioru lub wysłania do Klienta:

Potwierdzam odbiór niniejszych Warunków przyłączenia do sieci gazowej

.....
(miejscowość, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymują:

1. Klient
2. S005

Załącznik do Warunków nr 34775/1/2019/1

KARTA STACJI GAZOWEJ/ZESPOŁU GAZOWEGO

ZESPÓŁ GAZOWY NA PRZYŁĄCZU

I. Wymagania lokalizacyjne i budowlane.

1. Typ:

- ☒ **stacja gazowa pomiarowa 1 ciągowa (zgodna z zasadami projektowania i budowy stacji gazowych i zespołów gazowych na przyłączy w PSG sp. z o. o. z dnia 15.12.2016 r.)**

2. Lokalizacja:

- ☒ **wolnostojąca na posesji Odbiorcy gazu (niezależny dostęp dla służb eksploatacyjnych)**

3. Obudowa:

- ☒ **stacja kontenerowa (system zamknięć ABLOY zgodny z obowiązującym w Gazowni w Radomiu)**

4. Stację gazową należy wyposażać:

- ☐ pomieszczenie technologii
☐ pomieszczenie kotłowni
☒ **pomieszczenie AKP, zlokalizowane w strefie niezagrożonej wybuchem, w którym należy zbudować szafę AKP**
☐ pomieszczenie dyżurki obsługi stacji
☐ pomieszczenie nawianialni
☐ pomieszczenie agregatu prądotwórczego

5. Media przyłączone do:

- ☒ **przyłącze energii elektrycznej (dopuszcza się zasilanie ogniwem fotowoltaicznym do czasu wybudowania przyłącza do sieci 230V)**
☐ przyłącze wodociągowe
☐ przyłącze kanalizacyjne

6. Rodzaj nadzoru nad stacją gazową:

- ☒ **stacja bezobsługowa z nadzorem telemetrycznym**
☐ stacja z obsługą stałą

II. Wymagania ruchowo - technologiczne.

1. Przepustowość: Q: 800 m³/h

Q min. 66 m³/h

Q max. 661 m³/h

2. Stopień redukcji:

- ☒ **brak redukcji**

3. Ciśnienie wejściowe:

P min. 150 kPa P max 400 kPa

4. Ciśnienie wylotowe:

P wyj. min 150 kPa

P wyj. max 400 kPa

5. Nawanianie gazu:

- ☒ **brak**

III. Rodzaje wymaganych do montażu urządzeń technologicznych:

Rodzaj urządzenia	Ilość
Filtry gazu (do gazu podgrupy E)	2
Filtroseparator gazu	0
Odwadniacz gazu	0
Instalacja gazowa na przyłączy / Reduktor (bezpośredniego działania do gazu podgrupy E)	0
Reduktor monitor	0
Zawór regulacyjny	0
Zawór szybkozamykający (wbudowany w reduktor do gazu podgrupy E)	0
Zawory sterowane	0
Nawianialnia gazu	0
Kocioł CO	0
Stacja ochrony katodowej	0
Agregat prądotwórczy	0
WZU 2-5% (do gazu podgrupy E)	0

IV. Wymagania w zakresie pomiarowym i telemetrii.

1. Typ układu pomiarowego:

- ☒ **układ U-1**
☐ **układ U-2**
☐ **układ U-3**
☐ **zwężka pomiarowa**
☐ **inny:**

2. Dane gazomierzy

Urządzenie	Projektowany					Uwagi
	Ilość	Typ	Wielkość	Zakresowość	Zlokalizowany po stronie ciśnienia	
Gazomierz rotorowy G250 DN100	1	rotorowy	G 250 DN 100	1:100	średnie	

Optymalny zakres pracy układu pomiarowego G 250 DN 100 wynosi: 66.00-661.00 m³/h. W przypadku zmiany mocy umownej (dot. Umowy Sprzedaży Paliwa Gazowego) poza wskazany zakres należy wystąpić z nowym Wnioskiem o określenie warunków przyłączenia.

3. Typy elektronicznych układów rejestrujących objętość gazu i wielkości pomiarowe:

Rodzaj urządzenia	Projektowany
	Ilość
Przelicznik objętości gazu z zasilaniem sieciowym	0
Przelicznik objętości gazu z zasilaniem baterijnym	1
Rejestrator szczytów godzinowych z zasilaczem elektrycznym	0
Rejestrator szczytów godzinowych z zasilaniem baterijnym	0
Rejestrator impulsów, transmisja – łącze szeregowe	0
Rejestrator impulsów z wbudowanym modulem GSM	0
Rejestrator impulsów radiowy	0
Sterownik PLC	0

4. Wymagane inne urządzenia pomiarowe związane

z pomiarem jakości gazu:

- ☐ chromatograf procesowy do badania składu gazu i wartości energetycznych
☐ chromatograf procesowy do badania zawartości związków siarki w gazie
☐ wilgotnościomierz
☐ analizator THT
☐ układ poboru próbki gazu
☐ układ poboru próbki gazu uśredniający (sampler)

5. Wymagany montaż rejestratorów mechanicznych

(taśmowych):

- ☐ dla ciśnienia wlotowego ze stacji
☐ dla ciśnienia wylotowego ze stacji
☐ dla temperatury gazu na wylocie ze stacji

6. Wymagany elektroniczny pomiar i rejestracja

następujących wielkości:

6.1. Pomiary analogowe:

- ☐ ciśnienie wlotowe gazu
☐ ciśnienie wylotowe gazu

- ☐ ciśnienie gazu po redukcji
☐ temp. gazu na wylocie
☐ temp. gazu po redukcji
☐ stopień otwarcia zaworu regulacyjnego
☐ spadek ciśnienia na filtrach gazu
☐ wartość punktu rosy wody w gazie

☐ inne:

6.2. Sygnalizacja:

- ☒ spadki ciśnienia na filtrach/filtroseparatorach
☐ zamknięcia zaworów szybkozamykających
☒ otwarcia drzwi zewnętrz. pomieszczeń stacji i szafki AKP
☒ zaniku napięcia zasilania elektrycznego stacji
☐ zamknięcia/otwarcia zasuw
☐ awarii kotłów CO
☐ awarii nawianialni gazu
☐ awarii agregatu prądotwórczego

☐ inne:

7. Rodzaj zasilania układów pomiarowych

i telemetrycznych:

- ☒ zasilanie z sieci elektroenergetycznej (do czasu wybudowania zasilania z sieci elektroenergetycz-

nej dopuszcza się zasilanie z ogniw fotowoltaicznych)

- ☐ zasilanie-bateryjne
☐ inne

8. Zasilanie elektryczne awaryjne urządzeń AKP:

- ☐ nie wymagane
☐ wymagane: napięcie główne: _____ [V]
☒ wymagane: napięcie awaryjne: 12 [V]
okres podtrzymania: 24 [h]

9. Typ łącza do transmisji danych:

- ☐ komórkowe-komutowane (CDS)
☒ komórkowe GPRS (kartę SIM zapewnia OSD)
☐ komórkowe SMS(kartę SIM zapewnia OSD)
☐ przewodowe-dedykowany
☐ przewodowe-komutowany
☐ teleinformatyczne
☐ kablem światłowodowym-wzdłuż gazociągu
☐ internetowe
☐ radiolinia
☐ radiowe

10. Rodzaj stacji telemetrycznej:

- ☐ modem telefonii-przewodowej
☐ modem telefonii-komórkowej-GSM-CSD
☒ modem telefonii komórkowej GSM-GPRS
☐ modem telefonii-komórkowej-GSM-SMS
☐ radiomodem
☐ moduł telemetryczny
☐ router sieci teleinformatycznej
☐ sterownik PLC
☐ inna: _____

11. Na wyjściu ze stacji gazowej pomiarowej zabudować zgodnie z normą PN-EN ISO 10715 (2005) króciec do poboru próbek gazu dla potrzeb wykonania analiz kontrolnych i parametrów jakościowych gazu.

