



PWKC/ 329 /2023

Pionki, 29 sierpnia 2023 r.

Do uczestników postępowania

dot. postępowania „Modernizacja systemu ciepłowniczego w mieście Pionki”  
nr PWKC/04/ZP/2023 (nr opublikowany w Dz. UE nr 2023/S 135-431501)

### WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

W związku z wpłynięciem pytań w dniach wyszczególnionych poniżej, Zamawiający udziela odpowiedzi o treści:

#### **23.08.2023 r. Pytanie nr 1.**

Brak załącznika do Pkt VIII. 5.b.:

b) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Oświadczenie może być złożone w trakcie postępowania, tj. już po upływie terminu składania ofert, bowiem dopiero wtedy znamy wszystkich oferentów.

#### **24.08.2023 r.**

Niniejszym prosimy o odpowiedź na n/w pytania:

1. Prosimy o informację jakiej długości mają być czopuchy odprowadzające spaliny z kotłów ponieważ w opisie technicznym dokumentacji projektowej widnieje zapis, że długość tą należy ograniczyć do 2,0m a wg. rysunków długość ta jest wielokrotnie większa.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Należy przyjąć długość z rysunków zawartych w dokumentacji projektowej.

2. Prosimy o dołączenie do dokumentów przetargowych warunków z PGNiG

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę.

3. Prosimy o informację jaką należy przyjąć wartość ciśnienia gazu przed palnikami kotłów?
4. Prosimy o informację na jakie parametry (ciśnienia) należy dobrać reduktor ciśnienia gazu na ścieżce gazowej?

#### **Odpowiedź Zamawiającego na pytania z pkt. 3 i 4:**

Parametry do doboru reduktora uzależnione są od typu dobranego kotła i przede wszystkim typu



dobranego palnika. Producenci różnych palników mogą mieć różne wymagania co do max ciśnienia itp. dlatego ciężko podać wiążącą wartość. Zakładane w projekcie palniki miały wymóg max ciśnienia 500mbar, z sieci natomiast dostajemy ciśnienie między 160 a 400 kPa.

5. Prosimy o potwierdzenie, że zakres prac nie obejmuje wykonania stacji pomiarowych gazów.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza że zakres prac nie obejmuje wykonania stacji pomiarowych gazów.

6. Dotyczy wzoru zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie niepieniężnej: Wnioskujemy do Zamawiającego o potwierdzenie, że Wykonawca na etapie przed podpisaniem umowy będzie mógł przedstawić do akceptacji Zamawiającego wzór zabezpieczenia jakim posługuje się dany Ubezpieczyciel/Gwarant.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zasady wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie niepieniężnej zostały określone w XIX pkt. 5 lit. c) w SWZ.

7. Prosimy o informację czy Zamawiający udostępni nieodpłatnie pobór wody na potrzeby wykonania robót?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie udostępni nieodpłatnie poboru wody na potrzeby wykonania robót. Zamawiający udostępni odpłatnie wodę ze wskazanych miejsc poboru.

8. Prosimy o informację czy Zamawiający udostępni nieodpłatnie pobór energii elektrycznej na potrzeby wykonania robót?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie udostępni nieodpłatnie poboru energii elektrycznej na potrzeby wykonania robót.

9. Prosimy o potwierdzenie, że ewentualny zysk z sprzedaży zdemontowanego złomu i urządzeń jest po stronie Wykonawcy.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza.

10. Prosimy o informację czy Zamawiający udostępni na terenie swoich obiektów nieodpłatnie pomieszczenia socjalne i biurowe dla pracowników Wykonawcy?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie udostępni swoich pomieszczeń socjalnych i biurowych dla pracowników Wykonawcy.

**Wszystkie odpowiedzi na pytania są integralną częścią niniejszego postępowania przetargowego.**

Prezes Zarządu  
(-) Robert Pyryt