LEGENDA:

- PROJEKTOWANA SIEĆ CIEPŁOWNICZA ZASILANIE/POWRÓT PO NOWEJ TRASIE
- PROJEKTOWANA SIEĆ CIEPŁOWNICZA ZASILANIE/POWRÓT PO STAREJ TRASIE
- DEMONTAŻ
- RURA OSŁONOWA
- 1468/281 DZIAŁKI OBJĘTE OPRACOWANIEM
- STUDZIENKA Z ZAWORAMI ODCINAJĄCYMI / ODWODNIENIEM / ODPOWIETRZENIEM

Z49
1476/21
1475/6
523/1
2 x rura osłonowa PEHD 100RC SDR17 Ø450mm; L=19,9m
2 x DN200/315 L=15,6m
przepust dwudzielny Ø110mm; L=3,0m
Mickiewicza
Z50
Z51
Z52
Z53
2 x rura osłonowa PEHD 100RC SDR17 Ø450mm; L=13,2m
przepust dwudzielny Ø110mm; L=1,5m
787
przepust dwudzielny Ø110mm; L=1,5m
mj5
Z113
Wejście do budynku
2 x DN65/140 L=14,8m
Z112
przepust dwudzielny Ø110mm; L=1,5m
2 x DN65 (75/162mm) L=13,2m
przepust dwudzielny Ø110mm; L=1,5m
rura osłonowa dwudzielna stalowa DN200mm; L=1,5m
przepust dwudzielny Ø110mm; L=1,5m
2 x DN100/200 L=7,8m
przepust dwudzielny Ø110mm; L=3,0m
Z111
Z109
Z106
T16
Z110
T26
Z108
Z107
studzienka z zaworami odcinającymi DN100 oraz odpowietrzeniem DN20; zawory obłożyć poduszkami o grubości 40mm
1476/22
przepust dwudzielny Ø110mm; L=1,5m
rura osłonowa dwudzielna stalowa DN200mm; L=1,5m
R-DN100/65
2 x rura osłonowa PEHD 100RC SDR17 Ø355mm; L=2,6m
przepust dwudzielny Ø110mm; L=1,5m
przepust dwudzielny Ø110mm; L=1,5m
przepust dwudzielny Ø110mm; L=1,5m
przepust dwudzielny Ø110mm; L=1,5m
Wejście do budynku
2 x DN65/140 L=4,7m
T17
Z114
przepust dwudzielny Ø110mm; L=3,0m
studzienka z zaworami odcinającymi DN65 zawory obłożyć poduszkami o grubości 40mm
2 x DN200/315 L=15,6m
2 x DN200/315 L=15,3m
przepust dwudzielny Ø110mm; L=1,5m
Z55
Z54
2 x DN200/315 L=67,1
1476/5
Z56
m5
1476/22

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1 : 500
Sekcje : 7.156.24.05.1.1
Pionki ul. Adama Mickiewicza
Województwo: mazowieckie
Powiat: radomski
Jednostka ewidencyjna 142501_1 – PIONKI MIASTO
Obręb : 142501_1.0001 – PIONKI
Ark mapy nr 11 Działka **: 1476/22**

Id. Zgł. GKN-I.6642.1. **1386. 2021**

Mapa do celów projektowych została wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi.

Układ współrzędnych prostokątnych płaskich : PL - 2000
Układ wysokości : Kronsztadt 86

mapa aktualna w granicach lokalizacji na dzień: 26.03.2021 r

GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Wojciech Kijewski Zaśw. MAZ/PB/0008 Nr 7259

mgr inż. Kijewski Wojciech
PRACOWNIA GEODEZYJNA
„GEONA"
ul. M.C.Skłodowskiej 18, 26-600 Radom
NIP: 948-100-11-46

Poświadcza się , że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych , których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA RADOMSKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu – protokół weryfikacji	GKN-I.6642.1.1386.2021
Data wpływu protokołu weryfikacji do ewidencji materiałów zasobu	27.04.2021
Imię i nazwisko i podpis osoby Reprezentującej organ	mgr inż. Wojciech Kijewski PRACOWNIA GEODEZYJNA „GEONA" Ul. M.C.Skłodowskiej 18 26-600Radom NIP :948-100-11-46

GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Wojciech Kijewski Zaśw. MAZ/PB/0008 Nr 7259

Jednostka projektowa:
ZALEWSKI PROJEKTOWANIE I NADZORY
Przemysław Zalewski i Wspólnicy
ul. Józefa Piłsudskiego 6B lok. 15. 05-600 Grójec
tel. (48) 664 56 86, NIP 797 185 05 26

INWESTOR Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki

OBIEKT
Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami dla kotłowni gazowej przy ul. Sienkiewicza 40
dz. nr ew. 113/1, 116/1, 121/6, 122/2, 126/12, 127, 128/1, 2/73, 2/86, 2/14 (wg nowego podziału 2/91 i 2/92), 1823/4, 1820/8, 1475/6, 1475/4, 1475/5, 1475/3, 303/1, 318/1, 321, 1618/1, 326/3, 1476/5, 1476/22, 1476/10, 1524/6, 422, 419/2, 328, 329/1, 330/2, 134/1, 319, 1618/2, 135/3, 132/1, 136/1, 133, 87/46, 126/5, 1475/2
obręb 0001 Pionki, jedn. ew. 142501_1 Pionki Miasto

TREŚĆ RYSUNKU
Plan zagospodarowania terenu (odc. ul. Mickiewicza - ul. Szpitalna) cz.3

	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	BRANŻA	SANITARNA
PROJEKTANT	mgr inż. Przemysław Zalewski nr upr. MAZ/0247/POOS/11 spec. instalacyjna		DATA	06.2021
OPRACOWAŁ			SKALA	1:500
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Beata Gut nr upr. MAZ/0970/PBS/19 spec. instalacyjna		RYS. NR	S-PZT-06