

IŚ.271.10.2017

Pionki, dn. 19. 06. 2017 r.

Do uczestników postępowania przetargowego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska sportowego na stadionie miejskim przy ul. Jana Pawła II w Pionkach

Wyjaśnienie i zmiana Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający, tj. Gmina Miasto Pionki, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zmianami), w wyniku otrzymanych pytań i wniosków, zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Treść pytań i wniosków wraz z wyjaśnieniami:

1. Pytanie o treści „W związku z zamieszczeniem w dokumentacji parametrów które spełnia nawierzchnia jednego, zagranicznego producenta wnosimy o dopuszczenie wszystkich nawierzchni spełniających wymogi określone w obowiązującej normie PN-EN 14877:2014-02 co zapewni transparentność przetargu, konkurencyjne ceny nawierzchni, da Zamawiającemu gwarancję wysokiej jakości oferowanych nawierzchni.”

Odpowiedź: Zamawiający zmienia wymagania odnośnie nawierzchni syntetycznej i dopuszcza wykonanie wszystkich nawierzchni syntetycznych typu Sandwich, które spełniają wymogi określone w obowiązującej normie PN-EN 14877:2014-02, spełniają wymagania PZLA, posiadają certyfikat IAAF (Product Certificate) oraz spełniają poniżej wyszczególnione minimalne parametry: grubość: min 13 mm

W związku z wprowadzonymi wyjaśnieniami i zmianami SIWZ termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 23.06.2017r. do godziny 11.00. Otwarcie ofert nastąpi 23.06.2017r. o godzinie 11.10.

Proszę o uwzględnienie powyższych zmian treści SIWZ w przygotowywaniu ofert.

(-) Burmistrz Miasta Pionki