

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja instalacji hydrantowej w PSP nr 5 w Pionkach**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Pionki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223468

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Jana Pawła II, 15

1.5.2.) Miejscowość: Pionki

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-670

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 341 42 00

1.5.8.) Numer faksu: 48 312 11 02

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pionki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pionki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-160832e8-1479-47f8-a619-784e45a357e6>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja instalacji hydrantowej w PSP nr 5 w Pionkach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-160832e8-1479-47f8-a619-784e45a357e6

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00197740

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-04-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00044781/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku PSP nr 5

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00153796

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.4.2025.TSO

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 167242,18 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja instalacji hydrantowej w istniejącym budynku w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Pionkach, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W wyniku zmiany budynek będzie wyposażony w nową instalację wody przeciwpożarowej z hydrantami DN25 na kondygnacjach nadziemnych oraz hydranty DN52 i DN25 na kondygnacji podziemnej.

Przedmiotowy budynek jest zaopatrywany w wodę z miejskiej sieci wodociągowej. Rozwiązanie w zakresie instalacji zewnętrznych nie stanowią zakresu niniejszego opracowania. Wejście wody wraz z wpięciem instalacji hydrantowej znajduje się w piwnicy, w pomieszczeniu zaplecza pracowni komputerowej. Zgodnie z PN-92/B-01706 instalacja wodociągowa powinna być zabezpieczona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody. Na odgałęzieniu do instalacji hydrantowej, w której będzie stagnacja wody zaprojektowano zawór antyskażeniowy z grupy EA.

W istniejącym obiekcie jest wykonana instalacja elektryczna. Złącze kablowe zasilające budynek znajduje się na zewnątrz budynku. Ze złącza wyprowadzona jest linia zasilająca do rozdzielnic głównej, która zlokalizowana jest w pomieszczeniu rozdzielni w piwnicy.

W ramach remontu w pomieszczeniu rozdzielni należy wykonać szafkę z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu wraz z przyciskiem p.poż. Sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu należy zasilić blok pożarowy, stworzony na potrzeby zasilania zestawu hydroforowego ppoż..

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44482200-4 - Hydranty gaśnicze

45000000-7 - Roboty budowlane

45262600-7 - Różne specjalne roboty budowlane

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 221400,00 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 394830,00 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 221400,00 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

- 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
- 7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
- 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: INSTAL-BUD KP SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 524462195
- 7.3.3) Ulica: Idalińska 53
- 7.3.4) Miejscowość: Radom
- 7.3.5) Kod pocztowy: 26-600
- 7.3.6.) Województwo: mazowieckie
- 7.3.7.) Kraj: Polska
- 7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

- 8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-04-17
- 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 221400,00 PLN
- 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
- 8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
- w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy