



Pionki, dnia 17 lutego 2026 r.

ZP.271.1.3.6.2026.TSO

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.1.3.2026.TSO w trybie podstawowym pn. **„Rozbudowa potencjału turystycznego Miasta Pionki – budowa pomostu pływającego typu T”**.

Wyjaśnienie treści SWZ #1

Burmistrz Pionek, działając zgodnie z art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), w zakresie zadanych pytań udziela wyjaśnień:

Pytanie 1.

Czy wykonanie poniższym elementów pomostu wchodzi w zakres przedmiotowego postępowania ?

- najazd dla kajaków
- odnogę cumowniczą y-bom
- słupek zasilający (woda +prąd)

Odpowiedź 1.

Najazd dla kajaków: NIE

Odnogę cumowniczą y-bom: TAK

Słupek zasilający (woda +prąd): NIE

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie modułów o nośności 250 kg/m² zamiast 380 kg/m²?

Odpowiedź 2.

Budowę nowego pomostu pływającego w kształcie litery „T” przeznaczonego do cumowania łodzi należy wykonać zgodnie z wymogami zawartymi w SWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie modułów o nośności 250 kg/m² zamiast 380 kg/m².

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuści wykonanie pomostów w oparciu o moduły 400 cm (długość) x 200 cm zamiast 246 cm (szerokość) wykonanych z polietylenu z produkcji wtórnej w wyniku czego możliwe będzie uzyskanie ostatecznej wielkości pomostu 20 x 10 m?

Odpowiedź 3.

Budowę nowego pomostu pływającego w kształcie litery „T” przeznaczonego do cumowania łodzi należy wykonać zgodnie z wymogami zawartymi w SWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie pomostów w oparciu o moduły 400 cm (długość) x 200 cm zamiast 246 cm (szerokość).



Zamawiający nie wprowadza zmiany do SWZ. Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Termin składania ofert do dnia 19 lutego 2026 r. do godz. 18:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 19 lutego 2026 r. o godz. 18:30.

z up. Burmistrza
Wykonawca - umowa zlecenia
z zakresu Zamówień Publicznych
/-/ mgr Tomasz Sowa