

ZP.271.1.7.11.2026.TSO

Pionki, dnia 19 maja 2026 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.1.7.2026.TSO w trybie podstawowym pn. „**Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" przy ul. Leśnej w Pionkach**”.

Wyjaśnienie treści SWZ #4

Burmistrz Pionek, działając zgodnie z art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), w zakresie zadanych pytań udziela wyjaśnień:

Pytanie 1:

Prosimy o dopuszczenie do postępowania trawy syntetycznej, produkowanej przez preferowanego dostawcę FIFA, o następujących parametrach:

- Wysokość runa trawy: 30 mm
- Włókna runa wykonane są z dwóch lub więcej rodzajów włókna:
 - Pierwsze włókno – włókna proste imitujące źdźbła trawy – polietylenowe, monofilamentowe, o przekroju diamentowym, wzmocnione rdzeniem, o grubości minimum 350 mikrometrów,
 - Drugie włókno – włókno teksturowane stanowiące warstwę amortyzacyjną – Polietylenowe, monofilamentowe, o grubości minimum 160 mikrometrów,
- Dtex pęczka – minimum 20.000
- Ilość pęczków – minimum 17.400 /m²
- Ilość filamentów – min. 700.000 włókien/m²
- Masa włókna runa trawy min. 2.620 g/m²
- Masa całkowita – minimum 3.800 g/m²
- Siła wyrywania pęczka z podkładu – minimum 90 N
- Przepuszczalność wody przez trawę – minimum >2000 mm/h.
- Mata amortyzacyjna 10mm, zgodna z badaniem EN 15330-1

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej zawarte w SWZ (tj. w zmienionym załączniku nr 4 do PFU) i nie dopuści powyższego rozwiązania.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Termin składania ofert do dnia 22 maja 2026 r. do godz. 18:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 22 maja 2026 r. o godz. 18:30. Termin związania ofertą do dnia 20 czerwca 2026 r. włącznie.

z up. Burmistrza
Wykonawca - umowa zlecenia
z zakresu Zamówień Publicznych
/-/ mgr Tomasz Sowa