

ODPIS

PROTOKÓŁ NR GKN.6630.378.2016  
NARADY KOORDYNACYJNEJ

**Przedmiot narady :** TRASY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ, I KANALIZACJI DESZCZOWEJ

**Wnioskodawca:**

AMD USŁUGI BUDOWLANE I PROJEKTOWE  
DROŃ MAŁGORZATA

**Adres :**

24-100 PUŁAWY  
SZĄLKIEWICZOWEJ 8

**Znak sprawy:** GKN.6630.378.2016 z dnia: 2016-09-26

**Lokalizacja obiektu:** PIONKI DZ. 1031/3, 1015/2, 1033/1, 1038/3, 1600/8, 1600/15, 1037/4, 1033/1, 1476/6, 1469/1,  
gmina : PIONKI M.

Narada koordynacyjna odbyła się na zebraniu w Starostwie Powiatowym w Radomiu, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości oddział: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Graniczna 24.

**Data narady:** 2016-09-29

**Uwagi i zlecenia:**

Niniejsza protokół z narady koordynacyjnej nie zwalnia Inwestora od uzyskania z właściwego organu do spraw nadzoru architektoniczno - budowlanego pozwolenia na budowę.

W przypadku robót w pasach drogowych Inwestor zobowiązany jest uzyskać zezwolenie na wejście w pas drogowy od zarządzającego drogą.

1. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanych sieci od istniejącego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne wykonać ręcznie, bez użycia sprzętu zmechanizowanego i pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawcę robót.
  2. Inwestor zobowiązany jest zapewnić geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektów oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą zrealizowanych obiektów (przed zasypaniem).
  3. Podczas prac należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie przepisów ustawy Prawo Geodezyjnego i Kartograficznego (Dz.U.2010.193.1287 z późniejszymi zmianami).
  4. Prace ziemne wykonać pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarządzających sieciami uzbrojenia terenu, krzyżującymi się i zbliżonymi do uzgadnianego obiektu.
- O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branżowe winny być zawiadomione z tygodniowym wyprzedzeniem.

PRZEWODNICZĄCY  
narady koordynacyjnej

Z up. STAROSTY  
Ewa Wójcik  
GEODETA


Integralną część protokołu stanowi lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z ewentualnymi uwagami dotyczącymi przedmiotu narady oraz podpisami.

Lp	Nazwa Instytucji	Uwagi uczestnika narady koordynacyjnej	Imię, Nazwisko uczestnika narady
1	PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ		Z up. STAROSTY Ewa Wętek GEODETA
2	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG PUBLICZNYCH W RADOMIU	Współpraca z PZHP w Radomiu w zakresie ul. Peremysłowej	
3	GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD O/W-A REJON W RADOMIU VVSOLA, UL. SPACEROWA 10, GM. JEDLIŃSK		
4	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE		STAROSTA mgr Dariusz Kozłowski
5	ORANGE POLSKA S.A.		
6	PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ SKARŻYSKO-KAMIENNA REJONOWY ZAKŁAD ENERGETYCZNY		
7	WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W WARSZAWIE DELEGATURA W RADOMIU		
8	WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WARSZAWIE		
9	NETIA SA		
10	POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. ODDZIAŁ W WARSZAWIE	verte	Mistrz Sieci i Instalacji Gazowych Rejon Dystrybucji Gazu w Pionkach Wiesław Karas
11	URZĄD GMINY		
12	WNIOSKODAWCA LUB OSOBA UPOWAŻNIONA		

verte

Ad. 10

Miejsca skrzyżowań projektowanych urządzeń  
uzbrojenia podziemnego z istniejącą/  
projektowaną siecią gazową wykonać wg.  
Rozporządzenia Ministra Gospodarki  
z dnia 26.04.2013r. Dz.U., poz. 640. Miejsca kolizji  
zabezpieczyć rurą ochronną. Roboty ziemne  
w strefie ochronnej gazociągu wykonać ręcznie.  
Po przystąpieniu do prac wykonawca zobowiązany  
jest powiadomić RDG w Pionkach, ul. Słowackiego 13A.  
z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Biłstrz Siedl i instalacji Gazowych  
Biłkon Dystrybucji Gazu w Pionkach  
  
Wiesław Karas