

ZP.271.1.15.7.2026.TSO

Pionki, dnia 31 lipca 2026 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.1.15.2026.TSO w trybie podstawowym pn. **„Przebudowa boiska piłkarskiego na terenie Miejskiego Stadionu Sportowego w Pionkach – w trybie zaprojektuj i wybuduj”**.

Zmiana do SWZ #1

Burmistrz Pionek, działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.), w zakresie zadanych pytań udziela wyjaśnień:

Pytanie 1.

Wnosimy o modyfikację zapisów SWZ poprzez zmianę wymagań dla nawierzchni z trawy syntetycznej dedykowanej na boisko piłkarskie na te zaproponowane w poniższym zapytaniu.

W celu poszerzenia konkurencyjności rekomendujemy nawierzchnię z trawy syntetycznej układanej na podkładzie prefabrykowanym z wypełnieniem piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM o bardzo wysokich parametrach użytkowych i technicznych, które spełnia więcej niż jeden producent, co pozwala zachować konkurencyjność.

Aktualną tendencją rynku sztucznych nawierzchni jest stosowanie traw składających się z włókien monofilowych o wysokości włókna min. 45mm układanej na podkładzie amortyzującym w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu i poziomu gry.

Biorąc pod uwagę, że Zamawiający jako jedno z kryteriów oceny ofert przyjmuje bardzo długi okres gwarancji, istotne jest, aby oferowana trawa syntetyczna charakteryzowała się wysoką trwałością oraz była przystosowana do intensywnego użytkowania. Poniżej przedstawiamy standardowe, powszechnie stosowane parametry nawierzchni, dedykowane do boisk piłkarskich o wysokiej jakości, trwałości i wytrzymałości, spełniające wymagania stawiane obiektom intensywnie eksploatowanym. Proponowana nawierzchnia charakteryzuje się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi, odpowiednią grubością włókna oraz dużą gęstością. Dodatkowo wysoka wartość parametru Dtex świadczy o większej masie i wytrzymałości włókien, co przekłada się na lepszą odporność trawy na zużycie oraz dłuższą żywotność nawierzchni. Trwałość i wytrzymałość oferowanej trawy potwierdzają również bardzo dobre parametry techniczne, w szczególności wysoka siła wyrywania pęczka oraz wysoka wytrzymałość łączenia

klejonego. Podkreślamy, że także wszystkie pozostałe wymagane parametry oferowana trawa spełnia na wysokim poziomie.

Zwracamy również uwagę, że trawa posiada standardowe dokumenty potwierdzające spełnienie minimalnych parametrów nawierzchni, co potwierdza wysoką jakość produktu. Wymaganie dokumentów na etapie oferty zapobiegnie zaoferowania trawy o innych parametrach niż oczekiwania Zamawiającego.

Parametry proponowanej nawierzchni z trawy syntetycznej:

1. Typ włókna: 100 % monofil
2. Wysokość włókna: min. 42 mm, nie więcej niż 47 mm
3. Grubość włókna monofilowego: min. 395 mikronów
4. Dtex: min. 30000
5. Gęstość włókien: min. 146 000 włókien/m²
6. Odporność na wyrywanie pęczków po starzeniu: min. 110 N
7. Waga włókna: min. 2000 gr/m²
8. Całkowita waga nawierzchni: min. 3000 gr/m²
9. Siła łączenia klejonego po starzeniu wodą: min. 175 N/100mm
10. Wypełnienie nawierzchni: piasek i granulat gumowy EPDM
11. Minimalna grubość maty elastycznej typu shockpad: 10 mm max 15 mm (mata z otworami drenażowymi, dzięki czemu jest bardzo dobra przepuszczalność wody). Ze względów ekologicznych nie dopuszcza się maty e-layer wykonywanej bezpośrednio na boisku.

W celu potwierdzenia minimalnych wymagań dla nawierzchni należy przedłożyć wraz z ofertą poniższe dokumenty:

- Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium rekomendowane przez FIFA (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports LabsLtd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa, mata, zasyp EPDM), potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf dla poziomu min. Quality oraz potwierdzający posiadanie wszystkich parametrów technicznych oferowanej nawierzchni.
- Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium dla oferowanego systemu sztucznej trawy (sztuczna trawa + mata + wypełnienie granulat EPDM) potwierdzający zgodność z normą EN 15330-1:2013 lub równoważną;
- Posiadanie przez producenta sztucznej trawy statusu min. Licencjobiorcy FIFA (FIFA Licensee).
- Atest PZH na oferowaną sztuczną trawę i matę amortyzującą.
- Karta techniczna potwierdzona przez producenta, zawierająca szczegółową charakterystykę i parametry techniczne oferowanej sztucznej trawy.
- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

- raport z badań przeprowadzony przez niezależne laboratorium potwierdzający, że włókno oferowanej trawy spełnia wymagania normy EN 71-3, Raport z badań musi być wykonany przez laboratorium niezależne, akredytowane zgodnie z ISO / IEC 17025.
- Raport z badań włókna oferowanej trawy syntetycznej na zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatyzowanych (WWA) potwierdzający zgodność z Rozporządzeniem (WE) REACH z 2006 roku lub dalsze. Raport z badań musi być wykonany przez laboratorium niezależne, akredytowane zgodnie z ISO / IEC 17025.
- Raport z badań przeprowadzony przez niezależne i akredytowane laboratorium potwierdzające, że trawa syntetyczna spełnia zalecenia dotyczące ochrony środowiska zgodnie z normą DIN 18035-7. Raport z badań musi być wykonany przez laboratorium niezależne, akredytowane zgodnie z ISO / IEC 17025.
- badanie reakcji na ogień wg wymagań PN-EN 13501-1:2019-02 wykonane przez akredytowane laboratorium potwierdzające trudnopalność dla klasy min. Bfl-s1 dla oferowanego systemu nawierzchni (podkład amortyzujący+ sztuczna trawa + wypełnienie).
- Dokument wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium potwierdzający, iż oferowana sztuczna trawa nadaje się do ponownego przetworzenia (recyklingu). Raport z badań musi być wykonany przez laboratorium niezależne, akredytowane zgodnie z ISO / IEC 17025.

Mając na uwadze powyższe oraz konieczność zapewnienia nawierzchni o wysokiej trwałości, jakości i odporności na intensywną eksploatację, wnosimy o modyfikację wymagań dotyczących trawy syntetycznej poprzez określenie jako minimalnych parametrów oraz dokumentów na te zaproponowane powyżej dla nawierzchni z trawy syntetycznej.

Odpowiedź 1.

Zamawiający zmienia następujące parametry:

- Grubość włókna monofilowego: z min. 370 mikronów na **min. 360 mikronów**
- Waga włókna: z min. 1800 gr/m² na **min. 1700 gr/m²**
- Wytrzymałość łączenia klejonego między brytami przed i po starzeniu – min. 1500N/100mm na **min. 150 N/100mm.**
- Ciężar włókna (dtex): z min. 16 500 na **min. 16 000**

Zamawiający rezygnuje z konieczności przedstawienia:

- Raportu z badań testu Lisport na min. 500 000 cykli dla włókna oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne i akredytowane przez FIFA laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych - narażenie trawy na oddziaływanie”.

Modyfikacja SWZ:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 5 do SWZ):

- Grubość włókna monofilowego: z min. 370 mikronów na **min. 360 mikronów**
- Waga włókna: z min. 1800 gr/m² na **min. 1700 gr/m²**
- Wytrzymałość łączenia klejonego między brytami przed i po starzeniu – min. 1500N/100mm na **min. 150 N/100mm.**
- Ciężar włókna (dtex): z min. 16 500 na **min. 16 000**

Sekcja 7 SWZ:

Zamawiający rezygnuje z konieczności przedstawienia:

- Raportu z badań testu Lisport na min. 500 000 cykli dla włókna oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne i akredytowane przez FIFA laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych - narażenie trawy na oddziaływanie”.

Zamawiający wprowadza zmiany do SWZ i załączników. Zmiany są wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców.

Zamawiający przedłuża terminu składania ofert.

Termin składania ofert do dnia 14 sierpnia 2026 r. do godz. 18:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14 sierpnia 2026 r. o godz. 18:30.

Termin związania ofertą: do dnia 12 września 2026 r. włącznie.

z up. Burmistrza
Wykonawca - umowa zlecenia
z zakresu Zamówień Publicznych
/-/ mgr Tomasz Sowa