

**Dotyczy odpowiedzi na zapytanie do treści zapytania ofertowego:
„Świadczenie usługi odwodnienia ustabilizowanego osadu komunalnego
kod odpadu 190805”.**

Zamawiający zawiadamia, że Oferenci zwrócili się z zapytaniem dotyczącym w/w zapytania ofertowego.

Wobec tego Zamawiający przekazuje treść, bez źródła zapytania.

Treść pytania:

Punkt 7 wymaga aby moc zainstalowanych urządzeń nie przekraczała 20 kW,

Czy warunek ten dotyczy mocy zainstalowanej czy faktycznie pobieranej;

W związku z powyższym czy należy rozumieć, że Zamawiający udostępni przyłączy prądu z zabezpieczeniem nadprądowym nie większym niż 30A;

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę agregatu prądotwórczego;

Czy jest możliwość udostępnienia przyłącza z zabezpieczeniem nadprądowym 63A lub 125A.

Odpowiedź:

Punkt 7 odnosi się do mocy faktycznie pobieranej maksymalne pobranie mocy to 30kW

Zamawiający możemy udostępnić przyłączy z zabezpieczeniem nie większym niż 63A.

Dopuszcza się zastosowanie przez wykonawcę agregatu prądotwórczego.

zatwierdzam

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr inż. Robert Pyryt

