

L.dz. PWKC/772/2017

04.09.2017r.

Informacja

dot. postępowania „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki.”

W dniu 01.09.2017r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści SIWZ:

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Czy próby szczelności zbiorników mogą zostać przeprowadzone po wykonaniu powłok wewnętrznych?
2. Czy Zamawiający udostępni bezpłatnie wodę potrzebną do przeprowadzenia próby szczelności? W przypadku negatywnej odpowiedzi proszę o podanie ceny m3 wody.
3. Czy woda po zakończonej próbie szczelności będzie traktowana jako woda zanieczyszczona (ścieki) i będzie konieczne uiszczenie opłaty za jej odprowadzenie? Proszę o podanie ceny za odprowadzenie m3 ścieków.
4. Z uwagi, iż norma dotycząca przeprowadzenia próby szczelności została wycofana oraz nie wprowadzono normy zamiennej, proszę o podanie szczegółowej procedury przeprowadzenia próby szczelności. Czy należy założyć, iż należy przeprowadzić próbę szczelności zgodnie z wycofaną normą.

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi:

1. **Próby szczelności zbiorników muszą zostać bezwzględnie wykonane przed wykonaniem powłok wewnętrznych i usunięciem mleczka betonowego. Należy także przewidzieć niezbędny czas na prawidłowe wyschnięcie zbiorników i przygotowanie ich do zastosowania powłok.**
2. **3. Zgodnie załącznikiem NR. 4A IPU w Art. 6 pkt 12 wykonawca ma za zadanie dostarczyć wodę i usuwać ścieki z terenów budowy na własny koszt.**
4. **Próbie szczelności należy wykonać stosując wycofaną normę PN-85-B-10702**

Udzielone odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i są wiążące przy składaniu ofert.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Krzysztof Kowal

