

L.dz./791/2017

14.09.2017r.

Informacja

dot. postępowania „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki.”

W dniu 07.09.2017r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści SIWZ:

1. Prosimy o jednoznaczne określenie parametrów pompy odcieków (obiekt 15). W opisie technologii, zestawienie wyposażenia technologicznego, pozycja 34 – pompa jest określona na parametry $Q=50\text{m}^3/\text{h}$ ($13,9\text{dm}^3/\text{s}$), $H_p=13,5\text{m}$. W uwagach zapisano, że jest ujęta w branży sanitarnej. Z kolei w opisie branży sanitarnej Ob. 15 Pompownia lokalna odcieków PP1, dobrano pompy o następujących parametrach $Q=15\text{dm}^3/\text{s}$ ($54\text{m}^3/\text{h}$) i $H_p=26,6\text{m}$.
2. Prosimy o wskazanie ilości drzew do wycinki, gdyż w projekcie ZT jest zapis o wycince drzew kolidujących z projektowaną zabudową.
3. Prosimy o określenie powierzchni terenu na oczyszczalni przeznaczonej renowacji i odtworzenia, obsiania trawą itd.
4. Kto ponosi opłatę za wycinkę drzew?
5. Prosimy o wskazanie który z obiektów przeznaczonych do rozbiórki :
 1. *Obiekt 30 – budynek socjalno – administracyjny z laboratorium*
 2. *Obiekt 31 – budynek kotłowni*
 3. *Obiekt 32 – skład węgla*
 4. *Obiekt 33 – wiata*
 5. *Obiekt 34 – budynek warsztatowy*
 6. *Obiekt 39 – pompownia osadu*
 7. *Obiekt 35 – stacja trafo*
 8. *Obiekt 40 – piaskownik poziomy podłużny*
 9. *Obiekt 41 – poletko piasku*
 10. *Obiekt 42B – osadnik wstępny*
 11. *Obiekt 43 – komora napowietrzania*
 12. *Obiekt 44A i 44B – osadniki wtórne*
 13. *Obiekt 45 – budynek filtracyjny*
 14. *Obiekt 46 – Poletko osadowe*będzie wyburzany z użyciem materiałów wybuchowych ?
6. Czy sposób wykonania robót rozbiórkowych ma być zgodny z projektem PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM 2/11 – BRANŻA BUDOWLANA Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki opracowanym przez BIPROWOD w sierpniu 2015 ?

7. Jeżeli sposób wykonania rozbiórek ma być zgodny z projektem prosimy o usunięcie wymogu zawartego w SIWZ rozdział V. Pkt 1.1b b5) *Jedną osobą na stanowisko Kierownika Robót Rozbiórkowych, posiadającą co najmniej 3 – letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót rozbiórkowych, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń w specjalności wyburzeniowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniejszych przepisów.*

Nadmieniamy, że ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie § 13. Pkt.12. Uprawnienia budowlane w specjalności inżynierskiej wyburzeniowej bez ograniczeń uprawniają do projektowania robót rozbiórkowych lub kierowania tymi robotami budowlanymi, związanymi z użyciem materiałów wybuchowych.

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

- 1. Należy przyjąć parametry zgodne z projektem branży sanitarnej.**
- 2. Zamawiający przewiduje wycinkę ok. 30 drzew, lecz w toku budowy mogą wystąpić okoliczności w których zostaną podjęte decyzje o dalszej wycince.**
- 3. Należy przywrócić wszystkie tereny które będą naruszone w wyniku prac budowlanych należy przyjąć że będzie to ok. 80% terenu oczyszczalni.**
- 4. Opłaty za wycinkę drzew ponosi Wykonawca.**
- 5. i 6. Zamawiający we wcześniejszych odpowiedziach wycofał zapis o uprawnieniach wyburzeniowych.**

Udzielone odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i są wiążące przy składaniu ofert.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Krzysztof Kowal