

## **Do uczestników postępowania przetargowego**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie rozbudowy drogi gminnej ul. Fabrycznej w Pionkach

### **Wyjaśnienie i zmiana Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Zamawiający, tj. Gmina Miasto Pionki, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zmianami), w wyniku otrzymanych pytań i wniosków, udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz zmienia treść SIWZ:

Treść pytań i wniosków wraz z wyjaśnieniami i zmianami:

**1. Pytanie o treści** „Zgodnie z opisem w Dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót do wykonania warstwy podbudowy pomocniczej zaprojektowano kruszywo łamane o frakcji 0/45 mm. Ze względu na brak w ofercie kopalni (zlokalizowanych w pobliżu przedmiotowej inwestycji) w/w frakcji kruszywa, prosimy o informację czy Zamawiający dopuści zastosowanie kruszywa o uziarnieniu 0/31,5.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia dokumentacji projektowej w tym zakresie.

**2. Pytanie o treści** „Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści do wykonania projektowanej kanalizacji deszczowej rury z PP o sztywności obwodowej SN8.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia dokumentacji projektowej w tym zakresie.

**3. Pytanie o treści** „Zgodnie z zapisem SST D-08.02.02 projektowana kostka brukowa betonowa powinna posiadać nasiąkliwość nie większą niż 5%. Ze względu na brak w ofercie większości czołowych producentów galanterii betonowej kostki o podanej nasiąkliwości, prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie powszechnie stosowanej kostki brukowej o nasiąkliwości poniżej 6%.”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie kostki brukowej o nasiąkliwości poniżej 6%.

**4. Pytanie o treści** „Zgodnie z zapisem SST D-08.01.01 projektowany krawężnik betonowy powinien zostać wykonany z betonu o nasiąkliwości nie większej niż 4%. Ze względu na brak w ofercie większości czołowych producentów galanterii betonowej krawężników o podanej nasiąkliwości, prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie powszechnie stosowanej krawężników o nasiąkliwości poniżej 6%.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia dokumentacji projektowej w tym zakresie.

**5. Pytanie o treści** „Ze względu na brak precyzyjnych informacji, prosimy o określenie czy materiał pochodzący z rozbiórek elementów dróg i nawierzchni należy do Wykonawcy czy do

Zamawiającego. Prosimy o ewentualne wskazanie asortymentu należącego do Wykonawcy lub Zamawiającego.”

**Odpowiedź:** Materiał pochodzący z rozbiórek elementów dróg i nawierzchni należy do Wykonawcy. Wyjątkiem jest destrukcja pozyskana przez Wykonawcę (tylko, gdy Wykonawca będzie frezował istniejącą nawierzchnię drogi), który należy przekazać na plac składowy Zamawiającego znajdujący się w odległości do 5 km. Zamawiający może również przyjąć ziemię na swoje składowisko, ale tylko gdy będzie ona czysta, pozbawiona zanieczyszczeń i gruzu. Składowisko ziemi w odległości do 5 km.

**6. Pytanie o treści** „W przypadku gdy materiały z rozbiórki elementów dróg i nawierzchni należy przekazać Zamawiającemu, prosimy o wskazanie miejsca zdeponowania w/w materiałów.”

**Odpowiedź:** jak w pytaniu 5.

**7. Pytanie o treści** „Brak w przedmiarze robót wskazania długości stalowych barier ochronnych”.

**Odpowiedź:** Bariery stalowe ochronne należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Szacowana przez Zamawiającego ich długość to 24 mb.

*Zmiana SIWZ dotycząca terminu wykonania zamówienia:*

1. Zamawiający wydłuża termin wykonania zamówienia do dnia 30.04.2020r.

*Zmiany dotyczące załącznika nr 2 do SIWZ – wzór umowy:*

1. Zamawiający zmienia zapisy w § 9. ust. 1. Obecny zapis:  
„1. Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturą częściową do 70% wartości całej umowy i fakturą końcową. Faktura częściowa wystawiona będzie po wykonaniu i odebraniu przez zamawiającego etapu robót zrealizowanego do 30.08.2019r., a regulowana będzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury i protokołu częściowego odbioru robót (etapu robót).”

Zapis po zmianie:

„1. Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi do 80% wartości całej umowy i fakturą końcową. Faktury częściowe wystawione będą po wykonaniu i odebraniu przez zamawiającego etapu robót, a regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury i protokołu częściowego odbioru robót (etapu robót). Strony umowy ustalają, że Wykonawca wystawi maksymalnie 2 faktury częściowe w 2019r. do łącznej kwoty 3.000.000 zł oraz jedną fakturę częściową w 2020r.”

W związku z wprowadzonymi wyjaśnieniami i zmianami SIWZ termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 04.07.2019r. do godziny 11.00. Otwarcie ofert nastąpi 04.07.2019r. o godzinie 11.10.

Proszę o uwzględnienie powyższych zmian treści SIWZ w przygotowywaniu ofert.

(-) Burmistrz Miasta Pionki